

RZ.271.8.2019

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **„Budowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych w budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze”**.

Nr nadany przez Zamawiającego: RZ.271.8.2019.

- I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz.1986 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania o następującej treści:

#### **PYTANIE NR 6**

*„Czy przedmiotem zamówienia jest wg dyrektywy dźwigowej, czy dźwig wg dyrektywy maszynowej.*

*Urządzenia wg dyrektywy maszynowej posiadają własny szyb w konstrukcji stalowej w którym pracuje kabina urządzenia z prędkością jazdy 0,15 m/s.*

*W związku z powyższym prosimy o informację czy istnieje możliwość przyjęcia rozwiązania dla dostawy i montażu dźwigu platformowego jako całości z własną konstrukcją samonośną; czy jest wymagane wykonanie odrębnej konstrukcji szybu zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej”.*

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 6**

Zamawiający wymaga wykonanie dźwigu zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej – tj. szyb w konstrukcji stalowej, w którym pracuje kabina urządzenia z prędkością jazdy 0,15 m/s.

- II. Zamawiający informuje, że pytanie i odpowiedź na nie, nie zmieniają zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a więc warunki zamówienia nie ulegają zmianie.

**Prezydent Miasta  
Jeleniej Góry  
Jerzy Łuźniak**