

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Jeleniej Górze
ul. Bogusławskiego 32, 58-500 Jelenia Góra
tel. +48 75 889 12 00, fax +48 75 752 43 70
info@tauron-dystrybucja.pl



1006893039



PHU „KAMA”
ul. Daszyńskiego 16f
58-533 Mysłakowice

Jelenia Góra, 29-12-2015 r.
Sygnatura: TD/OJG/OME/2015-12-29/5.

Dotyczy: **Wstępnego** uzgodnienia projektu budowlanego na usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej kolidującej z przebudową ulicy, budową parkingu, remontem schodów przy ulicy Kamienne Schodki i ul. Ks. Dominika Kostiała w miejscowości Jelenia Góra.

W odpowiedzi na pismo z dnia 14-12-2015 r. TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze wstępnie uzgadnia projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej kolidującej z planowaną inwestycją na dz. nr 41/2, 55, 52 przy ul. Kamienne Schodki i ul. Ks. Dominika Kostiała w miejscowości Jelenia Góra w zakresie zgodności z warunkami usunięcia kolizji nr TD/OJG/OME/WUK/48/2015-12-03 z dnia 03-12-2015 r., z następującymi uwagami:

1. W punkcie 2 wskazano, że „pozostałe kable w wypadku odsłonięcia podczas wykonywania robót budowlanych o ile nie są osłonięte rurami ochronnymi należy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi”. Należy jednak zaznaczyć, że na terenie inwestycji prowadzone będą prace oraz realizowana niwelacja terenu, co spowoduje wypłylenie linii kablowych oraz nie zachowanie normatywnych głębokości, co nie zostało uwzględnione w projekcie, a wskazane zostało w ww. warunkach w punkcie 4, w powiązaniu z punktem 6.
2. W punkcie 3 wskazano linię kablową SN o numerze ruchowym L-16/0 co nie jest zgodne z wydanymi warunkami, a ww. numer ruchowy prawdopodobnie jest błędny.
3. W punkcie 3.1 i 3.2 wskazano, że linie kablowe średniego i niskiego napięcia należy układać w gruncie. W warunkach technicznych usunięcia kolizji elektroenergetycznej wskazano, że linie kablowe należy układać w rurach osłonowych, co nie zostało wskazane części opisowej projektu.
4. W szacunkowym kosztorysie inwestorskim wskazano prawdopodobnie błędnie typ kabla XRUHAKXS 3x240 mm².
5. Na załączniku graficznym nie wskazano miejsca lokalizacji istniejącej mufy kablowej, do której będzie wymieniony istniejący kabel.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi procedurami w TAURON Dystrybucja S.A. dopuszcza się możliwość wcześniejszego (tj. przez podpisanie Porozumienia/Umowy) wstępnego uzgodnienia dokumentacji projektowej. Nie zwalnia to jednak Inwestora z obowiązku ostatecznego uzgodnienia dokumentacji, już po zawarciu Porozumienia/Umowy.

Z poważaniem

29/12/2015

Sprawę prowadzi:

Sebastian Kujawa


Tel. 758891619

Załączniki:

- 1 egz. projektu

Rozdzielnik:

1. Adresat
2. a/a

Pełnomocnik Dyrektora Oddziału
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Jeleniej Górze
Kierownik Wydziału Eksploatacji

Sebastian Kowalski