

CZĘŚĆ OPISOWA

1 . Zakres i kolejność robót

Zamierzenie inwestora obejmuje przebudowę oświetlenia ulic: Drzymały, Flisaków i Świętojańskiej w J.Górze

Roboty będą prowadzone w następującej kolejności :

1. Roboty demontażowe.
2. Roboty ziemne.
3. Roboty montażowe
4. Pomiary elektryczne

2 . Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na terenie objętym zakresem opracowania znajdują się:

- kablowa linia sn.
- kablowe linie n.n
- linia napowietrzna n.n
- gazociąg
- wodociąg
- kanalizacja
- przyłącza wodociągowe, gazowe i kanalizacyjne
- zabudowania mieszkalne
- zabudowania przemysłowe

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- nie występują

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych

1. Roboty budowlane, których charakter, organizacja, lub miejsce prowadzenia stwarza szczególne wysokie ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
 - występują roboty prowadzone w odległości mniejszej niż 5 m od kablowej linii s.n.,
 - występują roboty przy których istnieje zagrożenie upadku z wysokości powyżej 5m.
2. Roboty budowlane przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych, lub czynników zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi
 - nie występują
3. Roboty budowlane stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym
 - nie występują

4. Roboty budowlane prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia i linii napowietrznych n.n. lub czynnych linii telekomunikacyjnych
 - występują roboty w pasie drogowym ulicy, po której odbywa się ruch
5. Roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników
 - nie występują
6. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach
 - nie występują
7. Roboty budowlane wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z sieci napowietrznych
 - nie występują
8. Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza
 - nie występują
9. Roboty budowlane wymagające użycia materiałów wybuchowych
 - nie występują
10. Roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych
 - nie występują
5. **Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.**
 - przewiduje się zapoznanie pracowników z planem BIOZ , oraz instruktaż przeprowadzony przez kierownika robót.
 - pracownicy powinni posiadać aktualne szkolenia w zakresie BHP, oraz aktualne badania lekarskie
6. **Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie**

Dla prawidłowego przebiegu robót należy je wykonywać pod kierunkiem osoby uprawnionej i przestrzegać przepisów BHP.

Roboty prowadzone na czynnej linii kablowej n.n muszą być prowadzone po jej wyłączeniu i w uzgodnieniu z Zakładem Energetycznym.

Do wykonywania robót używać odpowiedniego i sprawnego sprzętu i narzędzi.

Teren budowy oznakować tablicami informacyjnymi.

Roboty prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną.

OPRACOWAŁ: