



Jelenia Góra, dnia 10 lipca 2015 r.

Dot. zapytania ofertowego na „remont podłogi w sali gimnastycznej” w Szkole Podstawowej Nr 6 przy Cieplickiej 74 w Jeleniej Górze.

W związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi zapytania ofertowego na zadanie pn. „remont podłogi w sali gimnastycznej” w Szkole Podstawowej Nr 6 przy ul. Cieplickiej 74 w Jeleniej Górze (Nr nadany przez Zamawiającego E.271.10.1.2015) Zamawiający działając na podstawie zamówienia realizowanego oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w trybie procedury wewnętrznej Urzędu Miasta Jelenia Góra dotyczącej udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30000 Euro nr Po.6 ed. B/5 informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęły

**pytania o następującej treści:**

1. czy zadanie należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego E.271.26.2015), czy zgodnie z technologią wykonania tego typu robót ?
2. czy folia w płynie ma być wykonana przed wylewką, czy już na wylewce - obniżając przyczepność wykładziny do wylewki?
3. jaka ma być wylewka - betonowa, czy inna? jeżeli inna - proszę podać rodzaj i grubość tej wylewki,
4. czy podłoga w sali gimnastycznej ma być wykonana na równo z pomieszczeniami przynależnymi (korytarz), czy próg może być wykonany z kilkucentymetrowym uskokiem?
5. jaka jest wielkość (m2) pasów tynku do odbicia? czy ma sobie wykonawca dobrowolnie wybrać ilość, zależnie od fantazji? jakie kryteria należy przyjąć oceniając ilość pasów tynku do odbicia?
6. czy zamawiający oczekuje ułożenia wykładziny naturalnej, homogenicznej 4 mm?  
- czy wykładzina ma być przyklejona bezpośrednio do podłoża, czy ma być na jakieś konstrukcji? jeżeli na konstrukcji, proszę podać parametry konstrukcji,
7. czy mam rozumieć że wykonanie cokołów to znaczy zamocowanie listew przyściennych?

**odpowiedzi:**

Ad.1. zadanie winno być zrealizowane w oparciu o zapisy zawarte w specyfikacji technicznej oraz technologii wykonania robót odnoszącą się dla każdego z rodzajów robót osobno.

Ad.2. z uwagi na to, że obecny parkiet jest ułożony na podłożu z desek zamocowanych do legarów to folia winna być ułożona przed położeniem dwóch warstw płyty P5 o gr.10 mm, dwukierunkowo

Ad.3. zapis dotyczący wylewki odnosił się do wylania - szpachlowania złączy pomiędzy układanymi płytami za pomocą szpachli elastycznej

Ad.4. po demontażu klepki parkietowej, oczyszczeniu podłoża, ułożeniu folii o grub. 0,2 mm, 2 warstw płyty P5 o grubości 10 mm oraz ułożeniu wykładziny ewentualna różnica powinna być zniwelowana za pomocą listy progowej

Ad.5. pasy tynku do odbicia zlokalizowane są na wysokości konstrukcji podłogi i ich szerokość nie przekracza 15 cm. Należy odbić tynk pasami w miejscach gdzie brak jest jego przyczepności do ściany a następnie dokonać uzupełnienia tynkiem cem.- wap. kat.III wraz z wykonaniem malatury za pomocą farb emulsyjnych

Ad.6. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy ułożenia wykładziny sportowej naturalnej o gr. 3,2-4,0 mm, fabrycznie pokrytej poliuretanem. Mocowanie wykładziny za pomocą metody klejenia do płyt. Płyty przed wykonaniem klejenia muszą zostać zaimpregnowane. Konstrukcja została omówiona powyżej

Ad.7. tak, Zamawiający miał na uwadze zamontowanie listew przyściennych o wysokości do 8 cm do ściany aby umożliwić pracę sprężystego podłoża.

Powyższe zmiany nie mają wpływu na termin składania ofert.

Podany w zapytaniu ofertowym termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. do dnia 15 lipca 2015 r. godz. 10:00. Termin otwarcia ofert 15 lipca 2015 r. godz. 10:30.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie oraz sprostowania, stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

NACZELNIK  
WYDZIAŁU EDUKACJI I SPORTU  
*Pawel Domagala*  
Pawel Domagala

Wydział Edukacji i Sportu  
ul. Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra  
tel.: +48 75 75 46 340,  
fax: +48 75 75 46 346,  
e-mail: edukacja@jeleniagora.pl