

ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w dniu 22 października 2015 r. w Urzędzie Miasta Jelenia Góra – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Referat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Ptasia 2-3

Naradę przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) i Zarządzeniem nr 0050.1890.2014.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie koordynacji projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Jelenia Góra z późn. zm. uwzględniając mapy na których sporządzono projekt, materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarządzających sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: **GGN-D.6630.263.2015**

Przedmiot narady:

PZT - Przebudowa mostu nad potokiem Wrzosówka w ciągu drogi powiatowej nr 2655D - ul. Cervi w Jeleniej Górze - projektowana kanalizacja deszczowa.

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna	Obręb	Arkusz	Działki
M. Jelenia Góra	0005 CIEPLICE - V	4	1, 42/2
M. Jelenia Góra	0005 CIEPLICE - V	7	3

Wnioskodawca: **Miasto Jelenia Góra**
Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

Stanowiska uczestników narady:

Geodeta Miasta Maria Matuszewska , Osoba reprezentująca: Sławomir Tęcza

Przed rozpoczęciem rozbiórki mostu należy uzgodnić sposób zabezpieczenia istniejących sieci z ich właścicielami. W zakresie przebudowy istniejącego gazociągu przytwierdzonego do obiektu mostowego obowiązuje uzgodnienie – ZG-ZIE/4272/RW-WRM-103046/2015 z dnia 26.08.2015 r. wydane przez Dolnośląską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. – Oddział we Wrocławiu – Zakład w Zgorzelcu.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze, Osoba reprezentująca: Piotr Dyla

Bez uwag.

Urząd Miasta JG WUAiB - Referat Budownictwa, Osoba reprezentująca: Michał Stanek

Bez uwag.

Telefonia Dialog sp. z o.o. , Osoba reprezentująca: Krystian Wateha

Obowiązuje opinia robocza – załącznik do narady koordynacyjnej nr 263/2015 z dnia 22.10.2015 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o., Osoba reprezentująca: Ryszard Karbownik

O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić PWiK "Wodnik" sp. z o.o.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Zakład w Zgorzelcu, Osoba reprezentująca: Jan Purzycki

Prze rozpoczęciem przebudowy (rozbiórki) mostu należy przedłożyć projekt i uzgodnić w Rejonie Dystrybucji Gazu Jelenia Góra sposób zabezpieczenia istniejącego gazociągu przytwierdzonego do obiektu mostowego.

ECO Jelenia Góra Sp. z o.o. , Osoba reprezentująca: Kazimierz Mizgalski

Bez uwag.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu, Osoba reprezentująca: Robert Kania

Bez uwag.

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze, Osoba reprezentująca: Leszek Brzostowski

Plan zagospodarowania terenu uzgadniam pozytywnie. Jednocześnie wskazuję na ważność zapisów uzgodnienia Branżowego nr OMD/LB/138/2015 z dnia 14.07.2015 r. wydanego jednostce projektowej FASYS MOSTY Sp. z o.o.

Orange Polska S.A. , Osoba reprezentująca: Marek Jawornicki

Obowiązuje załącznik do protokołu nr 828/2015 z dnia 22 października 2015 r.

Z up. PREZYDENTA MIASTA


Sławomir Tęcza
podinspektor

.....
(podpis przewodniczącego narady)

Załącznikiem do niniejszego protokołu jest część graficzna zawierająca propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

1. Wszelkie zmiany usytuowania projektowanych sieci i przyłączy podlegają ponownemu uzgodnieniu na naradzie koordynacyjnej.
2. Stosownie do przepisów prawa budowlanego projekt należy opracować geodezyjnie uwzględniając normatywne odległości od istniejącego i projektowanego uzbrojenia podziemnego oraz innych obiektów budowlanych.
3. Inwestor zobowiązany jest do zapewnienia wyznaczenia i pomiarów powykonawczych obiektów budowlanych przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia podziemnego należy wykonywać przed ich zakryciem.
4. Prace ziemne w pobliżu istniejących sieci należy wykonywać ręcznie i pod nadzorem ich właścicieli. Skrzyżowania i zbliżenia wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.
5. Kopie niniejszego odpisu wraz z załącznikami należy przekazać jednostce wykonawstwa geodezyjnego, która będzie wytyczać sieci i obiekty w terenie.



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział we Wrocławiu
ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław
tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

Zakład w Zgorzelcu
ul. Fabryczna 1, 59-900 Zgorzelec
tel. (75) 772 25 24, faks (75) 772 25 19
sekretariat.zgorzelec@wroclaw.psgaz.pl

Miasto Jelenia Góra
Pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra

Wasz znak: 06/M026
Nasz znak: **ZG-ZIE/4272/RW-WRM-103046/2015**

Zgorzelec, 26.08.2015 r.

Dot.: przebudowy gazociągu przytwierdzonego do obiektu mostowego nad potokiem Wrzosówka w Jeleniej Górze

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu Zakład w Zgorzelcu informuje, że w związku z projektowaną przebudową mostu w ciągu ul. Cervi w Jeleniej Górze podjęte zostały działania w celu przebudowy istniejącego gazociągu DN150 stal ułożonego na podporach przytwierdzonych do konstrukcji mostu.

Z uwagi na zły stan techniczny tego gazociągu (liczne pęknięcia, złuszczenia i odspojenia powłoki izolacyjnej) został on zakwalifikowany do wymiany i ujęty w planie inwestycyjnym do wykonania w roku 2016.

W oparciu o wydane warunki techniczne z dnia 25.08.2015 r. zostanie opracowana dokumentacja projektowa, na podstawie której wybrany w przetargu wykonawca wykona przebudowę istniejącego gazociągu lokalizując go w miejscu przewidzianym na nowym obiekcie mostowym.

Wymiana tego gazociągu będzie możliwa po zakończeniu robót budowlanych związanych z budową mostu łącznie z wykonaniem wsporników pod ten gazociąg. Na czas przebudowy obiektu mostowego istniejący gazociąg należy umieścić na niezależnej konstrukcji wsporczej i uzgodnić sposób zabezpieczenia z kierownikiem Rejonu Dystrybucji Gazu w Jeleniej Górze.

KIEROWNIK
Dział Zarządzania Majątkiem
Siedlącym
Jerzy Szawara

Otrzymują:
1. Adresat + mapa
2. ZIE a/a



Orange Polska S.A.
Domena Hurt
Dostarczanie i Serwis Usług, Ewidencja i Standardy Infrastruktury
Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Wrocław
Adres do korespondencji
ul. Długa 60
58-309 Wałbrzych
tel.: 74 816 61 53
fax: 74 842 63 90

data: 22 października 2015


Załącznik do protokołu nr: 828/2015

Dotyczy: 263-2015 - PZT - Przebudowa mostu nad potokiem Wrzosówka w ciągu drogi powiatowej nr 2655D - ul. Cervi w Jeleniej Górze.

Wykonawca może przystąpić do prac w strefie sieci telekomunikacyjnej OPL po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 14-dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie winno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo należy kierować na adres:

ORANGE POLSKA S.A.
Obsługa Techniczna Klienta we Wrocławiu
Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury
ul. Długa 60
58-309 Wałbrzych
tel. 74 842 28 90
fax. 74 843 40 02

1. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności, ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. z zachowaniem normatywnych odległości;
2. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsiębiorstwa prowadzącego roboty ziemne, egzekwowane będzie wyrównanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytułem braku transmisji, sporządzonej przez ORANGE POLSKA S.A.;
3. W strefie projektowanych wykopów sieć teletechniczną zabezpieczyć przed przesunięciem i uszkodzeniem. Szczegóły dotyczące zabezpieczenia należy ustalić na roboczo z naszym przedstawicielem, przed rozpoczęciem robót. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący.
4. W miejscach skrzyżowań i nie normatywnych zbliżeń do urządzeń telekomunikacyjnych OPL należy zastosować rury ochronne oraz min. 0,25 m odległości. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący.

Marek Jawornicki

Wydział Ewidencji i Zarządzania
Danymi o Infrastrukturze Wrocław



Adres do korespondencji:
Telefonia Dialog sp. z o.o.
ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław

Jelenia Góra 22-10-2015

OPINIA ROBOCZA

załącznik do narady koordynacyjnej 263 /2015.

**Dotyczy : PZT - Przebudowa mostu nad potokiem Wrzosówka w ciągu drogi
powiatowej nr 2655D - ul. Cervi w Jeleniej Górze**

Dokumentacja projektowa uzgodniona z poniższymi uwagami:

1. Kanalizacja teletechniczna wykonana z rury typu Arot (PVC) wielootworowa i może być nie oznaczona taśmą ostrzegawczą.
2. Roboty w miejscach kolizyjnych wykonywać ręcznie, ostrożnie, obowiązuje strefa ochronna urządzeń telekomunikacyjnych po 1 metrze z każdej strony.
3. Wykopy w miejscach kolizyjnych winny być oszalowane (zabezpieczone) przed obsunięciem się ziemi.
4. Zbliżenia i skrzyżowania podziemnych urządzeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi należy wykonać zgodnie z obowiązującą normą ZN-96 TP S.A.-004 i ZN-96 TP S.A.-011.
5. W miejscach zbliżeń zachować odstęp (zgodnie z normą) w poziomie od zewnętrznych krawędzi studni kablowych i ciągów kanalizacji teletechnicznej.
6. W przypadku uszkodzenia urządzeń telekomunikacyjnych będących własnością TD Sp. z o.o. kosztami naprawy i poniesionych strat obciążony zostanie wykonawca robót wraz z inwestorem.
Co najmniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia przedmiotowych robót należy złożyć pisemne powiadomienie
7. Roboty zanikowe w miejscach kolizyjnych podlegają przed zasypaniem sprawdzeniu przez przedstawiciela TD Sp. z o.o. i podlegają odbiorowi. Nadzór oraz odbiór prac jest odpłatny.
8. Odpisy niniejszego pisma Adresat dołączy do wszystkich egzemplarzy dokumentacji dla robót określonych w nagłówku.

**Uwagi dodatkowe: ISTNIEJĄCE SIECI TELETECHNICZNE DIALOG, PODWIESZONE 4
RURY WRAZ Z KABŁAMI ŚWIATŁOWODOWYMI DO ZABEZPIECZENIA ORAZ
PRZEŁOŻENIA NA KOSZT INWESTORA.**

Imię i nazwisko osoby wystawiającej uzgodnienie: Krystian Wateha
Tel 601 181 246


.....
podpis