

Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze sztuką budowlaną, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1. Material

PARTER

Wymienić istniejące okna drewniane na okna PVC w kolorze białym, o podziałach takich samych jak w istniejącej stolarnie – łącznie 15 okien.

Niezbędne parametry stolarki PVC:

- okna z okuciami uchylno-rozwiernymi,
- odporność na obciążenie wiatrem - klasa C5/B5,
- paroprzepuszczalność - klasa 4,
- szczelność na wody opadowe - klasa 9 A,
- klasa odporności na włamanie - RC2N,
- kolor od zewnątrz i od wewnątrz – biały,
- atesty: higieniczny,
- poziom hałasu – min. 32 dB,
- współczynnik $K - W/(m^2K) - 1.1$ (pomieszczenia ogrzewane przy $t_i > 16^\circ\text{C}$)
- szkło: pakiet szybowy ciepłochronny
- mikrorozszczelnienie, mechanizm wielostopniowego uchyłu okna,
- blokada obrotu klamki i ogranicznik otwarcia okna,

PODDASZE

Wymienić istniejące okna drewniane na okna PVC w kolorze białym, o podziałach takich samych jak w istniejącej stolarnie – łącznie 20 okien.

Niezbędne parametry stolarki PVC:

- okna z okuciami rozwiernymi,
- odporność na obciążenie wiatrem - klasa C5/B5,
- paroprzepuszczalność - klasa 4,
- szczelność na wody opadowe - klasa 9 A,
- klasa odporności na włamanie – bez wymagań
- kolor od zewnątrz i od wewnątrz – biały,
- atesty: higieniczny,
- poziom hałasu – min. 32 dB,
- współczynnik $K - W/(m^2K) - 1.6$ (pomieszczenia nieogrzewane przy $t_i < 16^\circ\text{C}$)
- szkło: pakiet szybowy ciepłochronny
- blokada obrotu klamki i ogranicznik otwarcia okna,

PARAPETY – montaż w oknach parter oraz poddasze.

- parapety zewnętrzne z blachy powlekannej kolor brąz, zakończone zaślepkami plastikowymi, minimalna odległość okapu parapetu od istniejącej ściany 6 cm.
- parapety wewnętrzne z MDF, kolor brąz. (z zakończeniami)

Stolarka parter – wymagane obrobienie do stanu obecnego (istniejącego), od wewnątrz (dopuszcza się pomalowanie wnętrza okiennych na biało farbą akrylową).

Od zewnątrz w wnękach obrobienie okien zaprawą klejową (tynkarską) oraz zagruntowanie.

Stolarka na strychu wymagane obrobienie od strony zewnętrznej i wewnętrznej zaprawą. Nie wymaga malowania.

Zakres został określony w zapytaniu ofertowym powyższa informacja doprecyzowuje określa sposób wykończenia po osadzeniu.