Latarnia L1 do Latarnia L5
Stanowisko projektowane:
Słup H=5m
Oprawa typu Iskra LED Alfa–36W

Latarnia L6 do Latarnia L13
Stanowisko projektowane:
Słup H=9m
Oprawa typu Artemis LED–144W

Uwagi:
1. Na latarni L6 projektuje się:
–Kamerę obrotową
2. Na latarni L9 projektuje się:
–Kamerę Stacjonarną;
–Radiolinię
3. Na latarni L12 projektuje się:
–Kamerę Stacjonarną;

Projektowana
Rura HDPE Ø40
YKY 3x2,5

Projektowana S0

Projektowany
Zasobnik PVC

Projektowana
Rura HDPE Ø40
YKY 3x2,5

Projektowany
Zasobnik PVC

Projektowana linia
kablowa YKY3x2,5
zasiląca ST

Projektowana linia kablowa niskiego napięcia typu YAKXS 4x16mm²

Projektowana szafka(ST)
ZP–1/2LZ/F 400/580

Projektowany
Zasobnik PVC

Tytuł opracowania	
Budowa placu PUMPTRUCK w Jeleniej Górze	
Inwestor	*Umowa*
Miasto Jelenia Góra Pl. Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra	nr IZP.272.41.2016 z dnia 27.06.2016 r.
Obiekt	
Obiekt - teren w dzielnicy Zabobrze w rejonie ul. Sygietyńskiego działki: 16/38, 16/26, 16/28, 16/29, 12/2, 15/1, 16/21	
Projektant	
BTProject s.c. ul. Sytkowska 43, 60-413 Poznań NIP 7822511954	
Tytuł rysunku	
ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ CCTV NA TERENIE PARKU ROWEROWEGO	

Nr rysunku	*Skala*	*Faza*	*Data*
1	-	PW	Listopad 2016

elektryka
mgr inż. Krzysztof Zawadzki
(upr. nr 173/DOŚ/13, DOŚ/IE/0282/13)

elektryka sprawdzający
mgr inż. Andrzej Zawadzki
(upr. nr 17/97, DOŚ/IE/0520/01)