

ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w dniu 24.11.2016 r. w Urzędzie Miasta Jelenia Góra - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, Referat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Ptasia 2-3.

Naradę przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1629) i Zarządzeniem nr 0050.1890.2014.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie koordynacji projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Jelenia Góra z późn. zm. uwzględniając mapy na których sporządzono projekt, materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarządzających sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: **G-D.6630.335.2016.**

Przedmiot narady:

PZT - Budowa placu PUMPTRUCK wraz z łącznikiem w rejonie ulicy Wojciecha Kilara Jeleniej Górze.

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna	Obręb	Arkusz	Działki
M. Jelenia Góra	0060 60	35	15/1
M. Jelenia Góra	0060 60	37	16/21, 16/26, 16/28, 16/29, 16/38

Wnioskodawca: **BTPROJECT S.C.**
ul. Sytkowska 43, 60-413 Poznań

Stanowiska uczestników narady:

Geodeta Miasta Maria Matuszewska, Osoba reprezentująca: Sławomir Tęcza

Bez uwag.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze, Osoba reprezentująca: Piotr Dyla

Projekt uzgodnić z Miejskim Zarządem Dróg i Mostów w Jeleniej Górze.

Urząd Miasta JG WAUIB Referat Budownictwa, Osoba reprezentująca: Michał Stanek

Bez uwag.

Telefonia Dialog sp. z o.o., Osoba reprezentująca: Krystian Wateha

Bez uwag.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o., Osoba reprezentująca: Miłosz Służewski

Bez uwag.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Zakład w Zgorzelcu, Osoba reprezentująca: Rafał Muller

Bez uwag.

ECO Jelenia Góra Sp. z o.o., Osoba reprezentująca: Tadeusz Szymko

Bez uwag.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

2

1006

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu, Osoba reprezentująca: Robert Kania

Obowiązują zalecenia zawarte w uzgodnieniu nr OW-DL.404.476.2016/2 z dnia 19.12.2016 r. wydanym przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM we Wrocławiu.

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze, Osoba reprezentująca: Leszek Brzostowski

Plan zagospodarowania terenu uzgadniam pozytywnie.

Zwracam jednocześnie uwagę na to, że wzdłuż lewej części terenu (przy drodze gruntowej kier. Jeżów Sudecki) zlokalizowana jest linia kablowa SN, która nie jest własnością Tauron Dystrybucja Oddział w Jeleniej Górze. Z linią SN krzyżują się projektowany kabel nN oraz rura HDPE f40.

Orange Polska S.A. , Osoba reprezentująca: Marek Jawornicki

Obowiązuje załącznik do protokołu nr JGM335/2016 z dnia 24.11.2016 r.

up. PREZYDENTA MIASTA

S. Tęcza

Stawomir Tęcza
STARSZY SPECJALISTA

(podpis przewodniczącego narady)

Załącznikiem do niniejszego protokołu jest część graficzna zawierająca propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

1. Wszelkie zmiany usytuowania projektowanych sieci i przyłączy podlegają ponownemu uzgodnieniu na naradzie koordynacyjnej.
2. Stosownie do przepisów prawa budowlanego projekt należy opracować geodezyjnie uwzględniając normatywne odległości od istniejącego i projektowanego uzbrojenia podziemnego oraz innych obiektów budowlanych.
3. Inwestor zobowiązany jest do zapewnienia wyznaczenia i pomiarów powykonawczych obiektów budowlanych przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia podziemnego należy wykonywać przed ich zakryciem.
4. Prace ziemne w pobliżu istniejących sieci należy wykonywać ręcznie i pod nadzorem ich właścicieli. Skrzyżowania i zbliżenia wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.
5. Kopie niniejszego odpisu wraz z załącznikami należy przekazać jednostce wykonawstwa geodezyjnego, która będzie wytyczać sieci i obiekty w terenie.