REI60

Cu 6,35

Cu 6,35

REI60

REI60

REI60

REI60

K2-Cu 15,9Cu 9,53

REI60

REI60

S1

REI 60

100 EI 200 30

90 EI 200 30

C.ODDYMIANIA

Zasialnie proj. centrali oddymiania klatki schodowej sprzed gł. wyłącznika prądu HDG 3x2,5mm2

istniejący szyb windowy

3.1 pom. tech. bez obsługowe

NAWIEWNIK OKIENNY STRUMIEŃ 5-29 m3/h

RZUT DACHU

Zasialnie klap oddymiajacych z centrali oddymiania 2xHDG 3x2,5mm2

LUK MEDIA PROJEKT
mgr inż. Joanna Szpinek
ul. Kasztelańska 60, 58-316 Wałbrzych

Projektant:	mgr. inż. Krzysztof Leszczyński	198/DOŚ/15	
Sprawdzajacy:	mgr. inż. Przemysław Jaromin	157/DOŚ/03	

Zadanie:	Remont i przebudowa budynku użyteczności publicznej dla potrzeb Urzędu Miasta Jelenia Góra położonego przy ulicy Okrzei 10 w Jeleniej Górze (działka nr 19/6 obręb nr 0028, 28NE)
Inwestor:	Urząd Miasta Jelnia Góra Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra
Tytuł rys.:	RZUT PODDASZA I DACHU – PLAN INSTALACJI NISKOPRĄDOWEJ

Data: 17.09.2017r.
Stadium: PB
Skala: 1:100
Nr rys.: 15/IE

Zastrzega się wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej