

OZNACZENIA

INST. C.O. – ZASILANIE

INST. CO. – POWRÓT

LEGENDA:



Uwagi:

1. Instalację centralnego ogrzewania wykonać z rur i złączek ze stali węglowej ocynkowanej łączonych za pomocą zaprasowywania o następujących średnicach:
   - DN15 – ø18x1,2
   - DN20 – ø22x1,5
   - DN25 – ø28X1,5
   - DN32 – ø35X1,5
   - DN40 – ø42X1,5
   - DN50 – ø54X1,5
   - DN65 – ø76,1X2,0

LUK MEDIA PROJEKT
mgr inż. Joanna Szpinek
ul. Kasztelańska 60, 58-316 Wałbrzych

Projektant:	mgr inż. Łukasz Szpinek	82/DOŚ/08	
Sprawdzający:	mgr inż. Jerzy Kaszubski	UAN.VI-f/3/5/89	

Temat:	Remont i przebudowa budynku użyteczności publicznej dla potrzeb Urzędu Miasta Jelenia Góra położonego przy ulicy Okrzei 10 w Jeleniej Górze (działka nr 19/6 obręb nr 0028, 28NE)
Inwestor:	Miasto Jelenia Góra Pl. Ratuszowy 58, 58–500 Jelenia Góra
Tytuł rys.:	RZUT PIWNIC – INSTALACJA C.O.

Data: 17.09.2017r.
Stadium: PB
Skala: 1:100
Nr rys.: 7

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej