

LEGENDA

- A — Oprawa LED o wymiarach 60x60 o mocy 40W i skuteczności min. 4300lm
- B1 — Oprawa nastropowa LED o wymiarach 120x17,5 o mocy 36W i skuteczności min. 4300lm
- C — Oprawa LED typu dowlight IP44 o mocy 20W i skuteczności min. 2200lm
- C1 — Oprawa LED typu plafon IP44 o mocy 20W i skuteczności min. 2200lm
- AW — Oprawa oświetlenie ewakuacyjnego LED o mocy 5W, 3h znak CNBOP
- AW1 — Oprawa oświetlenie ewakuacyjnego kierunkowa LED o mocy 3W, 3h znak CNBOP
- AW1.1 — Oprawa oświetlenie ewakuacyjnego LED o mocy 3W, 3h z modułem do niskich temperatur znak CNBOP

- Łącznik jednobiegunowy
- Łącznik jednobiegunowy IP44
- Łącznik świecznikowy IP44
- Łącznik schodowy
- Łącznik schodowy podwójny
- Czujka ruchu 360 stopni
- went. elek. — Miejsce zasilania wentylatora wywiewnego z obwodu oświetlenia

LUK MEDIA PROJEKT
mgr inż. Joanna Szpinek
ul. Kasztelańska 60, 58-316 Wałbrzych

Projektant:	mgr. inż. Krzysztof Leszczyński	198/DOŚ/15	
Sprawdzajacy:	mgr. inż. Przemysław Jaromin	157/DOŚ/03	

Zadanie:	Remont i przebudowa budynku użyteczności publicznej dla potrzeb Urzędu Miasta Jelenia Góra położonego przy ulicy Okrzei 10 w Jeleniej Górze (działka nr 19/6 obręb nr 0028, 28NE)
Inwestor:	Urząd Miasta Jelnia Góra Pl. Ratuszowy 58, 58–500 Jelenia Góra
Tytuł rys.:	RZUT PIWNICY – PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA

Data: 17.09.2017r.
Stadium: PB
Skala: 1:100
Nr rys.: 6/IE

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej