


ROZDZIELNICA RPW



Numer pola	1	2	3	4	5	6	7
Nazwa odbioru	Zasilanie z ZK	Gniazdo wtyk. 3-faz 16A	Gniazdo wtyk. 3-faz 16A	Gniazdo wtyk. 1-faz 16A	Gniazdo wtyk. 1-faz 16A	Gniazdo wtyk. 1-faz 16A	Gniazdo wtyk. oświetlenie
Moc zainstalowana [kW]	17,0						
Typ przewodu	YKYzo	LgY	LgY	LgY	LgY	LgY	LgY
Przekrój [mm²]	5x10	5x2,5	5x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5
Dł. kabla [m]							

INWESTOR	Miasto Jelenia Góra Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra			
	PROJEKTANT:	mgr inż.Mogdalena Kozłowska	BRANŻA ELEKTRYCZNA	DATA 30.10.2016
	NR UPR. PROJ.	158/DOŚ/10	FAZA PROJEKT WYKONAWCZY	NR RYS. 03-E
OPRACOWAŁ:			Nr ARK.	