

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Budowa krytej pływalni „Delfinek” przy Szkole Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze**

Nr nadany przez Zamawiającego: IZP-Z.271.14.2018

Działając na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz.1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że wplynęły zapytania o następującej treści:

### PYTANIE NR 3

Proszę o wyjaśnienie – na podstawie jakich informacji należy wycenić drzwi wewnętrzne oznaczone jako „b2” (na rys. nr 2a/A, Rzut parteru). Drzwi tych nie ma w zestawieniu drzwi wewnętrznych w dokumentacji projektowej.

### ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3

Drzwi „b2” należy wycenić jako: drzwi wewnętrzne, aluminiowe, zimne, przeszklone.

### PYTANIE NR 4

Proszę o wyjaśnienie – w jakiej technologii (wyprofilowanie z płytek podłogowych, kanaliza z płytek ceramicznych, odwodnienie liniowe) należy wykonać widoczne na rys. nr 2a/A, Rzut parteru odwodnienie plaży wokół niecki (poza obszarem niecki ze stali nierdzewnej).

### ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4

Odwodnienie plaży wokół niecki (poza obszarem niecki ze stali nierdzewnej) należy wykonać jako kanalizację z płytek ceramicznych.

### PYTANIE NR 5

Proszę o podanie wytycznych dot. Państwa wymogów wobec płytek ceramicznych na ścianach w pom. nr 5, 10, 2a, 2b, 6, 7, 11 i 12. Prosimy o przekazanie specyfikacji technicznej dla tych płytek.

### ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5

Zamieszczony na stronie BIP (*Załącznik do Tomu III SIWZ – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA wraz z załącznikami*) Projekt wykonawczy - „Aranżacja” zawiera wytyczne dotyczące płytek ceramicznych na ścianach i posadzkach we wszystkich pomieszczeniach w obiekcie.

### PYTANIE NR 6

W związku z dużą obszernością i złożonością dokumentacji przetargowej – co powoduje konieczność wykonania wyjątkowo wnikliwej i starannej analizy całości tych dokumentów w celu przygotowania oferty przetargowej – proszę o przedłużenie terminu składania ofert o kilka dni.

### ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 6

Zamawiający w dniu 19.03.2018 r. przedłużył termin składania ofert do dnia 05.04.2018 r. do godz.10:00.

### PYTANIE NR 7

Proszę o udostępnienie aktualnych warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Zamieszczone przez Państwo w dokumentacji przetargowej warunki Nr 6/GO/2014 z dnia 14.10.2014 r. straciły ważność.

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 7**

Wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej nie jest objęte przedmiotem niniejszego zamówienia. Przyłącze wykonuje firma ECO Jelenia Góra Sp. z o.o.

#### **PYTANIE NR 8**

Proszę o zamieszczenia prawidłowego rysunku instalacji wodociągowej na poziomie parteru, zamieszczony rysunek nr „IS2\_pw woda parter jelenia.pdf” zawiera tylko część budynku, bez jakichkolwiek instalacji.

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 8**

Zamawiający zamieszcza na stronie BIP ([bip.jeleniagora.pl/przetarg/8740/izp-z-271-14-2018](http://bip.jeleniagora.pl/przetarg/8740/izp-z-271-14-2018)) szczegółowy rysunek nr „IS2\_pw woda parter jelenia.pdf” .

#### **PYTANIE NR 9**

W STWIOR węzła cieplnego widnieje informacja, że w zakresie robót jest m.in. „montaż i połączenie systemu węzła cieplnego z systemem podgrzewaczy kolektorów słonecznych.” Proszę o udostępnienie schematu podłączenia baterii kolektorów słonecznych do instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z urządzeniami zabezpieczającymi i armaturą oraz schematu połączenia instalacji cwu z węzłem ciepłowniczym.

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 9**

Informacje dotyczące danych technicznych oraz montażu kolektorów słonecznych zawiera Projekt wykonawczy - „Instalacje wewnętrzne wod-kan, co”, rys. nr IS/7, zamieszczony na stronie BIP (*Załącznik do Tomu III SIWZ – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA wraz z załącznikami*).

#### **PYTANIE NR 10**

Proszę podanie danych technicznych zaprojektowanych kolektorów słonecznych. Brak jakichkolwiek informacji na ten temat.

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 10**

Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie nr 9.

#### **PYTANIE NR 11**

Proszę o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej wraz z tabelą parametrów gruntowych. Dokumentacja ta jest niezbędna do prawidłowego oszacowania zabezpieczenia wykopu.

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 11**

Zamawiający zamieszcza na stronie BIP ([bip.jeleniagora.pl/przetarg/8740/izp-z-271-14-2018](http://bip.jeleniagora.pl/przetarg/8740/izp-z-271-14-2018)) „Opinię geotechniczną”.

---

Zamawiający informuje, że pytanie i odpowiedź na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Mariola Jakubów  
Przewodniczący Komisji Przetargowej