

Jelenia Góra, 12.06.2018 r.

IZP-Z.271.28.2018

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **„Przebudowa ulicy Nadbrzeżnej w Jeleniej Górze na ciąg pieszo – rowerowo - jezdny” w ramach zadania: „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej”.**

Nr nadany przez Zamawiającego: IZP-Z.271.28.2018

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęło zapytanie o następującej treści:

PYTANIE NR 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kierowanie robotami drogowymi i mostowymi przez jedną osobę posiadającą uprawnienia i drogowe i mostowe.

ODPOWIEŹ NA PYTANIE NR 3

Zamawiający dopuszcza aby robotami drogowymi i mostowymi kierowała jedna osoba posiadająca uprawnienia w obu specjalnościach.

PYTANIE NR 4

W rozdziale PFU Architektura i konstrukcja, zagospodarowanie terenu w pkt. 2 występuje zapis: Obramowanie jezdni wykonać krawężnikami kamiennymi najazdowymi lub zatopionymi, natomiast na załączonych przekrojach są krawężniki betonowe 15x30. Prosimy o ustosunkowanie się do powyższego.

ODPOWIEŹ NA PYTANIE NR 4

Obramowanie jezdni należy wykonać krawężnikami betonowymi 15 x 30 cm. zgodnie z rysunkiem projektu.

Zamawiający informuje, że pytanie i odpowiedź na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Mariola Jakubów
Przewodniczący Komisji Przetargowej