



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

Jelenia Góra, 02.07.2018 r.

IZP-Z.271.34.2018

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Miasta Jeleniej Góry, z tego: modernizacja infrastruktury sportowej stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze – etap II**” – część I roboty rozbiórkowe

Nr nadany przez Zamawiającego: IZP-Z.271.34.2018

Działając na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz.1579 z późn.zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania o następującej treści:

PYTANIE NR 1

Czy rozbiórka budynku szatni i trafostacji jest przedmiotem przetargu?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1

Zakres robót rozbiórkowych nie obejmuje budynku szatni i transformatora usytuowanych w wałach trybun ziemnych.

PYTANIE NR 2

Czy beton z rozbiórek należy skruszyć?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2

Gruz betonowy otrzymany z wyburzeń infrastruktury znajdującej się w wałach należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, a świadectwa z utylizacji załączyć do dokumentacji odbiorowej. Zamawiający nie specyfikuje sposobu utylizacji.

PYTANIE NR 3

Czy były prowadzone odkrywki wałów, jeżeli tak proszę o podanie składu gruntu wbudowanego w wał.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3

W celu określenia składu chemicznego gruntu wałów wykonano 7 odkrywek do głębokości 1m. Miejsca pobrań wybrano losowo na całej długości wałów. W miejscach poboru próbek stwierdzono grunt mineralny. Grunt przebadano na zawartość węgla wapnia CaCO_3 - wyniki w załączniku do postępowania. Badania wykazały, że grunt ten można wykorzystać do niwelacji terenu, projektowanego cmentarza przy ul. Strumykowej w Jeleniej Górze. Nie dokonywano innych odkrywek.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie oraz dokonane zmiany stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Mariola Jakubów

Przewodnicząca Komisji Przetargowej