



Jelenia Góra, 11.09.2018 r.

IZP-Z.271.46.2018

### WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa ulicy Tabaki w Jeleniej Górze”  
w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja Cieplic – uzdrowiskowej części Jeleniej Góry”,  
(zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj”)

Nr nadany przez Zamawiającego: IZP-Z.271.46.2018

Działając na podstawie art.38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz.1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania o następującej treści:

#### **PYTANIE NR 7**

Czy do kanalizacji deszczowej należy zaprojektować podłączenie rur wpustowych budynku.

#### **ODPOWIEŹ NA PYTANIE NR 7**

W projekcie kanalizacji deszczowej należy uwzględnić włączenie do projektowanej kanalizacji wszystkich istniejących przyłączy kanalizacji deszczowej z wymianą uszkodzonych fragmentów do granicy działki drogowej oraz przewidzieć zabudowę nowych przyłączy kanalizacji deszczowej (do granicy działki drogowej) dla pozostałych budynków, które nie posiadają tych przyłączy kanalizacji deszczowej.

-----  
Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie oraz dokonane zmiany stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

**Mariola Jakubów**

Przewodniczący Komisji Przetargowej