

Jelenia Góra, 28.09.2018 r.

IZP-Z.271.48.2018

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Przebudowa ulicy Nadbrzeżnej w Jeleniej Górze na ciąg pieszo-rowerowo-jezdny” w ramach zadania: „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej”** (zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj”)

Nr nadany przez Zamawiającego: IZP-Z.271.48.2018

Działając na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz.1579 z późn.zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania o następującej treści:

PYTANIE NR 6

Odnosnie przewidywanych do remontu stalowych elementów konstrukcyjnych i wyposażenia (balustrady) kładek dla pieszych jaki stopień zabezpieczeń antykorozyjnych do wykonania przewiduje Zamawiający. W SIWZ (załącznik PFU) nie określono kategorii korozyjności środowiska. Informacja ta jest istotna ze względu na wycenę robót.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 6

Należy zastosować kategorie korozyjności środowiskowej C4.

PYTANIE NR 7

Czy Zamawiający dopuszcza uznanie płatności za roboty nieprzewidziane i dodatkowe, których konieczność wykonania wynikać będzie z ujawnionych w trakcie wykonywania robót złej jakości wbudowanych materiałów, niedopuszczonych ubytków korozyjnych stali i betonu kładek dla pieszych, które to mogą zagrażać bezpieczeństwu obiektów lub nie spełniają prawnych wymagań i oczekiwań Zamawiającego w zakresie minimalnego okresu trwałości eksploatacyjnej po wykonanym remoncie.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 7

Kwestie robót dodatkowych reguluje zapis § 14 pkt 1 ppkt 1.2 Tomu II SIWZ Projekt umowy.

PYTANIE NR 8

Czy Zamawiający dopuszcza wymianę wyposażenia (balustrad) na kładkach dla pieszych, które nie spełniają wymogów obowiązującego rozporządzenia na nowe spełniające wymogi prawne. Jeśli tak, to czy będzie to wymóg obligatoryjny SIWZ obowiązujących wszystkich oferentów. Jeśli nie to ze względu na bezpieczeństwo użytkowników i odpowiedzialność prawną czy Zamawiający uzna klauzulę o wyłączeniu odpowiedzialności Wykonawcy za te elementy wyposażenia w zakresie zgodności z wymaganiami prawnymi.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 8

Zamawiający dopuszcza wymianę balustrad na nowe lub przeprojektowanie istniejących tak aby spełniały wymogi Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

PYTANIE NR 9

Stalowa kładka dla pieszych posiada stalowy pokład otwarty (ażurowy). Ze względu na komfort użytkowników (przechodniów), także ich bezpieczeństwo w przypadku uwięzłego obuwia grożącego upadkiem czy Zamawiający dopuszcza obligatoryjnie wymianę obecnego pokładu na drewniany lub z tworzywa syntetycznego.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 9

Zamawiający przewiduje wymianę podkładu ażurowego na pełny zgodny z aktualnymi przepisami. Podkład należy wykonać z tworzywa sztucznego.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie oraz dokonane zmiany stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Mariola Jakubów

Przewodniczący Komisji Przetargowej