



Jelenia Góra, 03.10.2018 r.

IZP-Z.271.48.2018
L.dz. 1393/18

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Przebudowa ulicy Nadbrzeżnej w Jeleniej Górze na ciąg pieszo–rowerowo-jezdny” w ramach zadania: „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej”** (zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj”)

Nr nadany przez Zamawiającego: IZP-Z.271.48.2018

Działając na podstawie art.38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz.1579 z późn.zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania o następującej treści:

PYTANIE NR 10

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że kładka przewidziana do remontu to jedynie kładka stalowa w km ok. 1+050 natomiast kładka łukowa betonowa (w km 0+521)- nie, ponieważ kładka betonowa nie została opisana w PFU do remontu.

Natomiast jeśli kładka łukowa betonowa również przewidziana jest do remontu – to w jakim zakresie?

ODPOWIEŹ NA PYTANIE NR 10

Zamawiający uzupełnia opis przedmiotu zamówienia poprzez uwzględnienie remontu kładki łukowej betonowej (w km 0+521) w zakresie uzupełnienia ubytków betonu zaprawami PCC oraz dostosowanie balustrad do wymogów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie wraz z pokryciem środkami antykorozyjnymi i wykonaniem powłoki malarskiej. Należy utrzymać kolorystykę obiektu.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający uwzględniając zapisy przedłuża termin składania i otwarcia ofert w następujący sposób:

Termin składania ofert: 11.10.2018 r. godz.10:00

Termin otwarcia ofert: 11.10.2018 r. godz.11:00

Zamawiający informuje, że zmienia termin składania ofert określony w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia nr 500224131-N-2018 opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.09.2018 roku.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie oraz dokonane zmiany stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

**Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
Marcin Zawila**