

Urząd Miasta Jelenia Góra  
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru  
Referat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  
Płasia 2-3, 58-500 Jelenia Góra  
tel. 75 754 9845, fax. -  
email: zudp@jeleniagora.pl, www: geodezja.jeleniagora.pl

## ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w dniu 07.06.2018 r. w Urzędzie Miasta Jelenia Góra - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, Referat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Płasia 2-3.

Naradę przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 ) i Zarządzeniem nr 0050.1099.2017.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie koordynacji projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Jelenia Góra z późn. zm. uwzględniając mapy na których sporządzono projekt, materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarządzających sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: **G-D.6630.144.2018.**

### Przedmiot narady:

PZT - Rozbiórka zbiornika bezodpływowego na ścieki wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej i przykanalikiem do rur spustowych deszczowych przy ul. Sądowej 9 w Jeleniej Górze.

### Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna	Obręb	Arkusz	Działki
M. Jelenia Góra	0013 SOBIESZÓW - II	19	543/2
M. Jelenia Góra	0013 SOBIESZÓW - II	20	648

Wnioskodawca: Adam Kosiorowski  
ul. Moniuszki 3a/45, 58-506 Jelenia Góra

### Stanowiska uczestników narady:

Urząd Miasta Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru , Osoba reprezentująca: Sławomir Tęcza

Bez uwag.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze, Osoba reprezentująca: Piotr Cichowski

Projekt uzgodnić z Miejskim Zarządem Dróg i Mostów w Jeleniej Górze.

Urząd Miasta JG WAUiB Referat Budownictwa, Osoba reprezentująca: Michał Stanek

Bez uwag.

Telefonia Dialog sp. z o.o. , Osoba reprezentująca: Krystian Wateha

Bez uwag.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o., Osoba reprezentująca: Miłosz Służewski

Bez uwag.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Gazownia w Jeleniej Górze, Osoba reprezentująca: Jan Purzycki

Obowiązują uwagi zawarte w uzgodnieniu PSG.0142.763. 02 / 06.18 z dnia 11.06.2018 r. wydanym przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. - Gazownia w Jeleniej Górze.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu, Osoba reprezentująca: Zbigniew Banasiak

Bez uwag.

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze, Osoba reprezentująca: Leszek Brzostowski

Bez uwag.

Orange Polska S.A. , Osoba reprezentująca: Jacek Bakota

Bez uwag.

Mimo wezwania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:

1. ECO Jelenia Góra Sp. z o.o.

**Dodatkowe uwagi i zalecenia:**

1. Wszelkie zmiany usytuowania projektowanych sieci i przyłączy podlegają ponownemu uzgodnieniu na naradzie koordynacyjnej.
2. Stosownie do przepisów prawa budowlanego projekt należy opracować geodezyjnie uwzględniając normatywne odległości od istniejącego i projektowanego uzbrojenia podziemnego oraz innych obiektów budowlanych.
3. Inwestor zobowiązany jest do zapewnienia wyznaczenia i pomiarów powykonawczych obiektów budowlanych przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia podziemnego należy wykonywać przed ich zakryciem.
4. Prace ziemne w pobliżu istniejących sieci należy wykonywać ręcznie i pod nadzorem ich właścicieli. Skrzyżowania i zbliżenia wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.
5. Kopie niniejszego odpisu wraz z załącznikami należy przekazać jednostce wykonawstwa geodezyjnego, która będzie wytyczać sieci i obiekty w terenie.

Z up. PREZYDENTA MIASTA



Sławomir Tęcza  
STARSZY SPECJALISTA

.....  
(podpis przewodniczącego narady)

Załącznikiem do niniejszego protokołu jest część graficzna zawierająca propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu  
ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław  
tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

**Gazownia w Jeleniej Górze**  
ul. Lubańska 23A, 58-560 Jelenia Góra  
tel. 75 754 76 24  
jan.purzycki@psgaz.pl

**Urząd Miasta - Jelenia Góra**  
**Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru**  
**Referat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej**  
ul. Ptasia 2-3  
58-500 Jelenia Góra

Wasz znak:  
Nasz znak: PSG.0142.763.02 / 06 . 18

Jelenia Góra, 11 . 06 . 2018

*Dot.: uzgodnienia do projektu - 144/2018 - PZT - Rozbiórka zbiornika bezodpływowego na ścieki wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej i przykanalikiem do rur spustowych deszczowych przy ul. Sądowej 9 w Jeleniej Górze.*

W załączeniu przesyłam uzgodnienia odnośnie w/w projektu z następującymi uwagami:

1. W obrębie opracowania projektowego zlokalizowana jest sieć gazowa eksploatowana i zarządzana przez Oddział Zakład we Wrocławiu.
  2. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń gazowych, które z przyczyn od nas niezależnych nie zostały zainwentaryzowane na mapie, jak również nie wyklucza się rozbieżności pomiędzy trasą sieci gazowej zainwentaryzowanej na mapie, a jej rzeczywistym przebiegiem.
  3. W przypadku odkrycia niezainwentaryzowanej sieci gazowej należy o tym zawiadomić natychmiast kierownika Gazowni w Jeleniej Górze.
  4. Ponadto nadmieniam, że w wyniku różnych robót nawierzchniowych jak regulacja szerokości jezdni, chodników itp. należy się liczyć z odchyleniami na planie, dlatego przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wykonać wykopy próbne w celu określenia rzeczywistego przebiegu sieci gazowej.
  5. Skrzyżowania z siecią gazową wykonać zgodnie z normą (1).
  6. W przypadku uszkodzenia istniejących gazociągów w trakcie prowadzenia robót, oprócz kosztów naprawy uszkodzenia P S G. z o.o.—Oddział Zakład we Wrocławiu będzie dochodził odszkodowania za dodatkowe koszty poniesione z tytułu:  
7. przekroczenia mocy umownej na stacjach zakupu gazu wg taryfy Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.  
8. pokrycia strat odbiorców, w przypadku przerwy w dostawie gazu.
  9. W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń gazowych, Inwestor opracuje dokumentację techniczną, uzyska jej uzgodnienie w Oddziale Zakładzie we Wrocławiu oraz wykona roboty na własny koszt.
  10. W celu zapewnienia nadzoru nad robotami w obrębie czynnych gazociągów o nadciśnieniu do 0,5 MPa należy przed przystąpieniem do prac przesłać zlecenie do Gazowni w Jeleniej Górze z podaniem: numeru uzgodnienia, numeru telefonu, nazwiska osoby odpowiedzialnej za wykonanie prac z ramienia wykonawcy, numeru konta bankowego, oświadczenia płatnika podatku VAT.
  11. Zachować bezpieczne odległości poziome od sieci gazowej zgodnie z rozporządzeniem (2) i (3) lub zarządzeniem (4).
  12. Prace ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia gazowego prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.
  13. Sposób rozwiązania kolizji oraz zabezpieczenia sieci gazowej podlega protokolarnemu odbiorowi przez przedstawiciela Gazowni w Jeleniej Górze.
  14. Wszelkie zmiany na sieci gazowej związane z inwestycją po wcześniejszym uzgodnieniu i pisemnym zleceniu wykonuje Gazownia w Jeleniej Górze na koszt zleciodawcy.
  15. O terminie rozpoczęcia prac powiadomić należy Gazownię w Jeleniej Górze z wyprzedzeniem 7 dniowym.
- Opinia ważna jest 1 rok od daty wystawienia

Obowiązujące przepisy i normy:

- (1) PN-91/M-34501 – Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi;
- (2) Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. [Dz. U. Nr 139, poz. 686] w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe;
- (3) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe [Dz. U. z 04.06.2013 r. 2013.640]
- (4) Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 02.09.1997 roku [M. P. Nr 59, poz. 567] w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia do przesyłania płynów lub gazów w razie ich skrzyżowania lub zbliżenia;

**MIASTO**  
**Ścieki i Instalacje Gazowych**

Jan Purzycki







Jelenia Góra, dnia 12 czerwca 2018 r.  
MZDiM/D-2/3471/18

## DECYZJA Nr 100/WD-D/2018

Na podstawie art. 19 ust. 5, art. 39 ust. 3, ust. 3a, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2222, z późn. zm.), art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) oraz upoważnienia nr 1169.VII.2017 z dnia 01.04.2017 r. Prezydenta Miasta Jeleniej Góry udzielonego Panu Norbertowi Łukaniuk – Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze do wydawania decyzji administracyjnych, przewidzianych ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez inwestora:

MIASTO JELENIA GÓRA  
Plac Ratuszowy 58  
58-500 Jelenia Góra

działającego za pośrednictwem Pełnomocnika:  
Adam Kosiorowski  
KWP Adam Kosiorowski  
ul. Stanisława Moniuszki 3A/45  
58-506 Jelenia Góra

### **ZEZWALAM**

#### **na lokalizację przyłącza kanalizacji sanitarnej**

na działce drogowej nr 648 (AM-20 obręb 0013) stanowiącej drogę gminną nr 113329D ul. Edwarda Dembowskiego do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr 543/2 (AM-19 obręb 0013) przy ul. Sądowej 9 w Jeleniej Górze na następujących warunkach:

1. Zezwala się na wykonanie projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej wykopem otwartym. Urządzenia infrastruktury technicznej należy umieścić zgodnie z przedłożonym do wniosku projektem zagospodarowania terenu stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej decyzji.
2. Należy zachować zgodność z wymogami rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 124) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735, z późn. zm.).
3. Nawierzchnie jezdni i chodnika należy odbudować zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji.
  - 1) Warstwę ścieralną bitumicznej nawierzchni jezdni należy odbudować na szerokości min. po 1,0 m z każdej strony od krawędzi wykopu (uwzględniając klin odłamu).
  - 2) Nawierzchnię chodnika z kostki betonowej należy odbudować (przebrukować) na szerokości min. po 1,0 m z każdej strony od krawędzi wykopu (uwzględniając klin odłamu).
  - 3) Należy zachować prostokątny kształt łat, prostopadłe cięcia nawierzchni w stosunku do krawężnika.
  - 4) Krawężniki i obrzeża należy ponownie ustawić na ławach betonowych z oporem (zniszczone elementy wymienić na nowe).
  - 5) Przy odbudowie nawierzchni należy zachować zasadę mijania się połączeń między warstwami konstrukcji (z przesunięciem połączenia minimum 15 cm).
  - 6) Zasyпки wąskoprzestrzennych przekopów poprzecznych powinny uzyskać do głębokości 1,2 m wskaźnik zagęszczenia co najmniej  $I_s=1,00$ . Na głębokości poniżej 1,2 m dopuszcza się wskaźnik  $I_s=0,97$  (wg PN-S-02205).
4. Po zakończeniu robót instalacyjnych i zasypaniu wykopów warstwami gruntu grubości maks. 30 cm – wymienionego na niewygasziny na pełnej głębokości wykopu, łącznie z jego zagęszczeniem, należy wykonać badanie stopnia zagęszczenia gruntu w terminie uzgodnionym z Miejskim Zarządem Dróg i Mostów. Badanie to winno zostać wykonane w obecności pracownika Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Niezgłoszenie wykonania badania zagęszczenia gruntu skutkować będzie potrzebą rozebrania zabudowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni/chodnika i podbudowy w celu udostępnienia podłoża do badania stopnia zagęszczenia gruntu w obecności pracownika Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów.
5. Wykopy należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu zastępczego – podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych



warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784).

6. W trakcie prowadzenia robót należy wyznaczyć pieszce ciągi komunikacyjne.
7. Gruntu z wykopów nie składować na jezdni i chodnikach.
8. Wszelkie uszkodzenia elementów pasa drogowego ul. Edwarda Dembowskiego, powstałe w trakcie prowadzenia robót ziemnych i instalacyjnych, będą usuwane na koszt Inwestora.
9. Roboty nie mogą być wykonywane w okresie jesienno – zimowym tj. od 1 grudnia do 31 marca oraz roboty ziemne nie mogą być wykonywane w temperaturze poniżej 0 °C, natomiast roboty bitumiczne w temperaturze poniżej 10 °C.
10. Miejski Zarząd Dróg i Mostów nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia obce znajdujące się w pasie drogowym ul. Edwarda Dembowskiego. Lokalizację tych urządzeń oraz ich ewentualne zabezpieczenie/przełożenie należy ustalić z ich użytkownikami.
11. Przed rozpoczęciem prac budowlanych inwestor zobowiązany jest do:
  - 1) uzyskania informacji w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miasta Jelenia Góra odnośnie zlokalizowanych znaków osnowy geodezyjnej umieszczonych w obrębie pasa drogowego oraz w obrębie prowadzonej inwestycji w celu ich ochrony zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2101, z późn. zm.);
  - 2) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;
  - 3) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia, o którym mowa w decyzji;
  - 4) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.
12. Powyższa decyzja nie jest zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego ulicy jak wyżej i wykonaniem robót. Przed przystąpieniem do robót należy wystąpić do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1264) powołując się na niniejszą decyzję.
13. Do wniosku na zajęcie pasa drogowego należy dołączyć decyzję pozwolenia na budowę lub kopię zgłoszenia robót budowlanych, projekt organizacji ruchu zastępczego na czas robót oraz kopię niniejszej decyzji wraz z załącznikami.
14. Niniejsza decyzja jest równoznaczna z prawem do dysponowania nieruchomością w/w działki drogowej, stanowiącej teren pasa drogowego ul. Edwarda Dembowskiego, na cele budowlane.
15. Niniejsza decyzja obowiązuje przez okres 3 lat. Decyzja traci w podanym okresie swoją ważność w przypadku nie dotrzymania jej warunków.
16. Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o drogach publicznych utrzymanie obiektów i urządzeń, o których mowa w decyzji, należy do ich posiadaczy.
17. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel.
18. Na podstawie art. 107 §4 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego odstąpiono od uzasadnienia decyzji jako uwzględniającej w całości żądania stron.

#### POUCZENIE

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Na podstawie art. 4 oraz załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1044) wydanie niniejszej decyzji nie podlega opłacie skarbowej.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Jeleniej Góry

  
Norbert Łukaniuk  
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów

Otrzymują:

1. Adresat
2. MZDiM a/a



# Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o.

Pl. Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra • tel. 757303501, fax 757303516 • www.wodnik.net.pl • sekretariat@wodnik.net.pl

TIR/5000/50/2018

NR DZ. 2845

Jelenia Góra dnia 12-06-2018

## UZGODNIENIE DO PROJEKTU NR 55/2018

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o. o. w Jeleniej Górze uzgadnia projekt budowlany przewodu kanalizacji sanitarnej dla **budynku usługowego (bursa szkolna) przy ul. Sądowej w Jeleniej Górze** (dz. nr 543/2, 648, obręb 0013, Jelenia Góra-Sobieszów II). Inwestor – MIASTO JELENIA GÓRA, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra autorstwa mgr inż. Adama Kosiorowskiego, uprawnienia nr DOŚ/0181/PWBS/17.

**Uzgodnienie dotyczy projektowanego przewodu kanalizacji sanitarnej DN160mm PVC wraz z projektowaną studzienką kanalizacyjną rewizyjną DN1000mm betonową i wpięcia do kanalizacji sanitarnej DN200mm w rejonie ul. Dembowskiego w Jeleniej Górze.**

1. Uzgadnia się włączenie projektowanego przewodu kanalizacji sanitarnej Ø160mm PVC do istniejącej kanalizacji sanitarnej Ø200mm w ulicy Dembowskiego. Wpięcie do sieci dokonać do istniejącej studni połączeniowej betonowej DN1200mm – włączenie do kinety. W studni przygotować kinetę kierunkową. Roboty montażowe w zakresie włączenia wykonać tak, aby odprowadzane do kanalizacji ścieki bytowe nie rozlewały się po spoczniku studni.
2. Istniejącą studnię połączeniową przystosować do odbioru ścieków sanitarnych z projektowanego obiektu.
3. Na wlocie do studni kanalizacyjnych montować oryginalne, typowe przejścia szczelne.
4. Na studniach kanalizacyjnych w drodze montować włazy kanalizacyjne ciężkie z wypełnieniem betonowym w klasie D400, poza jezdnią (chodniki, tereny zielone, podwórza) włazy kanałowe w klasie C250 lub B125.
5. Wpięcie do sieci kanalizacji sanitarnej dokonać przy obecności i pod nadzorem uprawnionego pracownika Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o. o. w Jeleniej Górze.
6. **Przewód kanalizacji sanitarnej podlega odbiorowi technicznemu ze strony tutaj. Spółki na etapie robót zanikowych i po ich wykonaniu.**
7. Przy odbiorze końcowym przewodów kanalizacyjnych należy dostarczyć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Inwentaryzacja powykonawcza powinna być sporządzona na kopii mapy zasadniczej w formacie co najmniej A3 w wersji papierowej i elektronicznej oraz należy przedłożyć raport z telewizyjnej inspekcji TV wybudowanego kanału sanitarnego.
8. Po zrealizowaniu przewodów kanalizacji sanitarnej, przewody te pozostają własnością Inwestora.
9. Utrzymanie przewodów kanalizacji sanitarnej we właściwym stanie techniczno-eksploatacyjnym pozostaje w gestii Dostawcy Ścieków.
10. Wzdłuż **projektowanych i istniejących przewodów kanalizacyjnych** należy zachować pas techniczny, na którym zabronione jest wznoszenie budynków i budowli, ogrodzeń, prowadzenie trwałych nasadzeń (drzew, krzewów) oraz tym podobnych prac powodujących ograniczenia w dostępie do przewodów lub mogących negatywnie wpływać na stan techniczny rurociągów.
11. W przypadku sieci i przyłączy kan. zlokalizowanych w drogach publicznych przed rozpoczęciem robót należy uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego oraz uzyskać decyzje na umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasach drogowych dróg publicznych.





# Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o.

Pl. Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra • tel. 757303501, fax 757303516 • www.wodnik.net.pl • sekretariat@wodnik.net.pl

12. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych przewodów kanalizacyjnych z istniejącym uzbrojeniem podziemnym terenu, prace ziemne wykonywać ręcznie i pod nadzorem przedstawicieli operatora danej sieci technicznej.
13. Uzgodnione usytuowanie projektowanych przewodów kanalizacyjnych stanowiące uzbrojenie terenu podlega przed rozpoczęciem robót wytyczeniu przez uprawnione jednostki do prowadzenia prac geodezyjnych.
14. Zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków **zabrania się wprowadzania wód opadowych oraz ścieków opadowych i wód drenażowych do rozdzielczej kanalizacji sanitarnej.**
15. Integralną częścią n/n uzgodnienia jest ostemplowany projekt przewodów kanalizacji sanitarnej.
16. Uzyskanie prawa do dysponowania terenem działek sąsiednich na cele budowlane leży po stronie Inwestora.
17. Zatwierdzenie projektu traci ważność po dwóch latach od daty jego uzgodnienia.

WICEPREZES ZARZĄDU  
  
mgr inż. Barbara Rychter

## Otrzymują:

1. INWESTOR,
2. TOK-w/m,
3. TIR-a/a.

## Sprawę prowadzi:

Dział Inwestycji i Rozwoju  
Miłosz Służewski