

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Budowa boiska sportowego w Jagniątkowie**”

Nr nadany przez Zamawiającego: IZP-Z.271.63.2018.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz.1986 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania o następującej treści:

### **PYTANIE NR 1**

W dokumentacji przetargu zażądano przedstawienia aprobaty technicznej ITB dla sztucznej trawy. Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym dokumentem wystarczającym do wprowadzenia produktu na rynek jest deklaracja zgodności z normą wystawiona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela. Aprobaty techniczne ITB były wydawane w przeszłości, kiedy nie istniała jeszcze zharmonizowana norma. Od dnia 1 maja 2004r. nie jest wymagane posiadanie dokumentu ITB na sztuczną trawę. Aktualnie nie można już uzyskać tych dokumentów, można tylko przedłużyć ważność istniejących.

W związku z tym prosimy o dopuszczenie traw syntetycznych posiadających dokument równoważny tj. deklarację zgodności z normą PN-EN 15330-1:2014

### **PYTANIE NR 2**

Zamawiający wymaga posiadania aktualnych badań sztucznej nawierzchni na zgodność z normą PN EN 14877 , jest to norma określająca nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe.

Wnosimy o zastąpienie ich badaniami ośrodków badających sztuczne nawierzchnie sportowe tj. niezależnego laboratorium potwierdzającego zgodność parametrów z wymaganiami Zamawiającego.

### **ODPOWIEDŹ NR 1, NR 2**

Zamawiający informuje, że według pkt II ppkt 4 opisu przedmiotu zamówienia: Zgodnie z art. 30 ust. 4 p.z.p ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia lub w załączonej dokumentacji przedmiot zamówienia opisany został za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia – Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazu „lub równoważne”.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane (w tym użyte materiały) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań.

### **PYTANIE NR 3**

Prosimy również o wykreślenie ze specyfikacji zawartości metali ciężkich, odnoszą się bowiem one do nawierzchni poliuretanu, która zawiera związki chemiczne w postaci kleju.

### **PYTANIE NR 4**

Prosimy o odstąpienie od wymagań określających konkretny kolor wg nr RAL. Różni producenci stosują różną kolorystykę wg. koloru RAL. Zwyczajowo określa się wymagany kolor np. zielony , ceglasty , żółty, biały bez wskazywania konkretnych nr RAL, który jest charakterystyczny dla jednego producenta

### **ODPOWIEDŹ NR 3, NR 4**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

---

Zamawiający informuje, że dokonane zmiany stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

**Mariola Jakubów**

Przewodniczący Komisji Przetargowej