

UZUPEŁNIENIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Miasta Jeleniej Góry, z tego: modernizacja infrastruktury sportowej stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze – etap II część III budowa boiska treningowego wraz z zagospodarowaniem terenu.**

Nr nadany przez Zamawiającego: IZP-Z.271.60.2018.

Działając na podstawie art.38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz.1986 z późn. zm.)

Zamawiający dokonuje modyfikacji Wyjaśnień i zmiany treści SWIZ z dnia 31.12.2018 r. poprzez uzupełnienie odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

PYTANIE NR 60

Prosimy o podanie parametrów masztów oświetleniowych oraz naświetlaczy.

PYTANIE NR 61

Z uwagi na, iż projektowane boisko ma spełniać normy tylko boiska treningowego zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści wykonanie oświetlenia typu LED na 4 lub 6 masztach oświetleniowych z średnim natężeniem min. 75 luksów, które pozwoli swobodnie przeprowadzać treningi oraz rozgrywać mecze? Dodatkowo zmiana ta pozwoli uzyskać znaczne oszczędności w trakcie budowy jak i w eksploatacji, ponieważ projektowany pobór energii elektrycznej jest rzędu 64kw/h, natomiast przy zastosowaniu opraw LED zużycie energii spadnie do 10kw/h

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 60, NR 61 (treści opublikowane na stronie BIP w dniu 31.12.2018 r.)

Zamawiający nie dopuszcza zmiany ilości masztów oświetlenia boiska. Parametry masztów oświetleniowych oraz naświetlaczy zawarte są w dokumentacji technicznej w branży elektrycznej. Zamawiający wymaga zamiany zaprojektowanego oświetlenia na oświetlenie typu LED przy zachowaniu parametrów natężenia oświetlenia boiska. Zamawiający uzupełnia udostępnioną dokumentację projektową o zaktualizowaną dokumentację branży elektrycznej w tym oświetlenia typu LED.

Zamawiający uzupełnia o następujące treści:

Zamawiający wymaga postawienia 4 szt. masztów oświetleniowych o wysokości 18 m. Maszty otrzymują nową lokalizację wzdłuż długich krawędzi boiska treningowego na wysokości pola bramkowego 4 m od linii boiska zgodnie z rys. E1 - lokalizacja masztów oświetleniowych. Zamawiający wymaga zamiany zaprojektowanego oświetlenia na oświetlenie typu LED przy zachowaniu parametrów natężenia oświetlenia boiska = 200lx. Każdy z masztów oświetleniowych ma zostać wyposażony w lampy oświetleniowe typu LED, po 4 sztuki na każdym maszcie. Zamawiający uzupełnia udostępnioną dokumentację projektową o rys. E1 - lokalizacja masztów oświetleniowych.

Zamawiający informuje dokonana zmiana stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Załączniki do wyjaśnień treści SIWZ:

1. rys. E1 - lokalizacja masztów oświetleniowych.

Mariola Jakubów

Przewodniczący Komisji Przetargowej