



Jelenia Góra, dnia 08.06.2016 r.
MZDiM/D-7/3620/2016

**Biuro Inżynierii Lądowej „-K-B”
ul. Zarzeczna 7/1
58-570 Jelenia Góra**

Dotyczy: odprowadzenia wód deszczowych z projektowanego parkingu PARK&RIDE przy
ul. Krakowskiej w Jeleniej Górze.

W związku z Państwa pismem z dnia 31.05.2016r. w sprawie warunków przyłączenia do kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód deszczowych z projektowanego parkingu PARK&RIDE przy ul. Krakowskiej w Jeleniej Górze, Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze informuje, że dopuszcza wykorzystanie do odbioru wód opadowych i roztopowych projektowanego kanału kd GRP DN500, zlokalizowanego w ul. Krakowskiej (oznaczony na załączonej mapie kolorem żółtym) przy pomocy przykanalika włączonego do studni istniejącej lub projektowanej - typowej studni kanalizacyjnej z kręgów betonowych Ø1000 mm z włazem kanałowym żeliwnym z wentylacją klasy D 400 z wypełnieniem betonowym według PN EN 124: 2000.

Projekt odwodnienia przedmiotowego parkingu należy przedłożyć do uzgodnienia w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów.

ZASTĘPCA DYREKTORA

Piotr Dyla
Piotr Dyla

Otrzymują:

1. Adresat
2. MZDiM a/a

Sprawę prowadzi:

Stanisław Czyżewski, tel. 075 6420035

Miejski Zarząd Dróg i Mostów
ul. Ptasia 2 a, 58-500 Jelenia Góra
tel.: +48 75 64 20 033
fax: +48 75 64 20 034
e-mail: sekretariat.mzdim@jeleniagora.pl