UWAGI:

1. Szafkę oświetleniową SO wykonać jako wolnostojącą na prefabrykowanym fundamencie, w obudowie z tworzywa, o stopniu ochrony min. IP44.
2. Na szafce zamontować tabliczkę z nazwą właściciela sieci oświetleniowej.
3. We wszystkich słupach zacisk uziemienia połączyć z żyłą PEN kabla.

LEGENDA:

I/S1/L1 — Oprawa ośw. na słupie aluminiowym anodowanym typu SAL-85K z wysięgnikiem WR-2/1 o wysokości słupa 8,5m (nr obwodu/nr słupa/numer fazy)

II/S41/L3 — Oprawa ośw. na słupie stalowym galwanizowanym o wysokości 5m (nr obwodu/nr słupa/numer fazy)







KALDO
Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś
64-100 Leszno, ul. Antonińska 6
biuro: Leszno, ul. Mśnieńska 1
tel./fax 65 5202698 e-mail: kaldo@kaldo.net.pl

PROJEKTANT: upr. nr 1263/89/Lo
inż. Eligiusz LEWANDOWSKI

WSPÓŁPRACA:
mgr inż. Marek ŻELAWSKI

SPRAWDZIŁ: upr. nr WKP/0178/PWOE/10
mgr inż. Robert POLOCH

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT ADRES	PRZEBUDOWA UL. KRAKOWSKIEJ W JELENIEJ GÓRZE - ETAP II Jelenia Góra, ul. Krakowska		
INWESTOR ADRES	Miejski Zarząd Dróg i Mostów 58 - 500 Jelenia Góra, Ul. Ptasia 2a		
RYSUNEK	**SCHEMAT IDEOWY**	NR RYSUNKU	**E/5**
BRANŻA	elektryczna	DATA 07.2012	SKALA - : - -