

IZ Z.271.21. 2 .2015

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dłyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Widok w Jeleniej Górze.**  
Nr nadany przez Zamawiającego IZP-Z.271.21.2015.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęło zapytanie o następującej treści:

#### **PYTANIE NR 1**


*„W opisie zadania nie jest zapisany sposób odtworzenia nawierzchni po wykopach. Obecnie jest nawierzchnia asfaltowa, czy nawierzchnię odtworzyć co stanu pierwotnego na całej długości sieci?”*

#### **ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 1**

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania podbudowy bitumicznej do wysokości sfrezowanej nawierzchni na pozostałej części drogi. Przyjmuje się następujące warstwy podbudowy:

- warstwa odcinająca z piasku 10 cm,
- podbudowa dolna z niesortu kamiennego 0/63 15 cm,
- podbudowa górna z niesortu kamiennego 0/31,5 10 cm,
- podbudowa z betonu asfaltowego 0/16 gr. 10 cm.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie oraz zmiany stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

  
.....  
Mariola Jakubów  
Przewodniczący Komisji Przetargowej