



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

Jelenia Góra, 18.04.2019 r.

IZP-Z.271.8.2019

**SPROSTOWANIE OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ DOTYCZĄCEJ
WYJASNIENIŃ TREŚCI SIWZ Z DNIA 18.04.2019 r.**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Budowa drogi dla rowerów na Osiedlu Zabobrze wzdłuż granicy miasta z Gminą Jeżów Sudecki w Jeleniej Górze** w ramach zadania: „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej” (zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj”)

Nr nadany przez Zamawiającego: IZP-Z.271.8.2019.

Zamawiający informuje, że prostuje oczywistą omyłkę pisarską w „Wyjaśnieniach treści SIWZ” opublikowanych na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Jelenia Góra w dniu 18.04.2019 r. Zamawiający omyłkowo nadał pytaniom oraz odpowiedziom niewłaściwą numerację (11-13). W związku z powyższym pytania wraz z odpowiedziami otrzymują prawidłową numerację o brzmieniu:

PYTANIE NR 13

Po odbyciu wizji na terenie, stwierdzono, że na projektowanej drodze rowerowej występują zjazdy do nieruchomości oraz innych dróg. Zakres PFU jak również Opis Przedmiotu Zamówienia nie przewiduje wykonania zjazdów oraz połączeń z innymi drogami. Prosimy o wyjaśnienie czy w ofercie należy skalkulować wykonanie zjazdów do nieruchomości oraz połączenie ścieżki rowerowej z innymi drogami?

ODPOWIEŹ NA PYTANIE NR 13

Zamawiający nie przewiduje wykonania zjazdów oraz połączeń z innymi drogami.

PYTANIE NR 14

PFU zakłada następującą konstrukcję nawierzchni:

- 15 cm - Warstwa odcinająca piasku
- 20 cm - Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie
- 5 cm - Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S

Prosimy o informację, czy na projektowanej drodze rowerowej Zamawiający dopuszcza ruch pojazdów mechanicznych?

W przypadku dopuszczenia ruchu pojazdów mechanicznych według naszej wiedzy należy wzmocnić konstrukcję nawierzchni poprzez np. wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego.

Prosimy o ustosunkowanie się do pytań.

ODPOWIEŹ NA PYTANIE NR 14

Zamawiający wymaga konstrukcji jak w PFU, ograniczonej obustronnie krawężnikiem betonowym jak w PFU. Zamawiający nie przewiduje ruchu pojazdów mechanicznych.

PYTANIE NR 15

Proszę o wyjaśnienie czy lampy mają być solarne czy hybrydowe (tj. z turbiną wiatrową)?

ODPOWIEŹ NA PYTANIE NR 15

Do skalkulowania oferty należy przyjąć lampy solarne.

Mariola Jakubów
Przewodniczący
Komisji Przetargowej