

UWAGI:
- przewody odprowadzające i uziomowe mocować do ścian za pomocą uchwytó dystansowych
- złącza kontrolne zabudować na wysokości ok. 1,5m nad poziomem terenu
- połączenia uziomu wykonać jako spawane, miejsca te zabezpieczyć antykorozyjnie
- wszelkie elementy instalacji odgromowej winny spełniać wymagania normy PN-EN 50164-1:2010

Jednostka projektowa
Wojciech Kurowski
58-563 PRZESIEKA BUKOWY GAJ 2
tel 075/7621305

Plan instalacji odgromowej

PW instal. elektr.

inwestycja: Budowa świetlicy osiedlowej w Jeleniej Górze Goduszynie na części nieruchom. dz. nr 29/2 i 30 etap I wraz z infrastrukturą dz. nr 31 - droga

adres: Jelenia Góra ul. Goduszyńska obręb Goduszyn_1 J.EW. 026 101_10030.G86 dz. nr 29/2 i 30 etap I wraz z infrastrukturą dz. nr 31 - droga

inwestor: Gmina Jelenia Góra, Prezydent Miasta, Pl. Ratuszowy 58, Jelenia Góra

branża	INSTALACJE ELEKTRYCZNE			nr rys. E3
projektant	mgr inż. Paweł Rzeczycki	nr upr. 9/98/JG		
sprawdzający	inż. Zenon Rzeczycki	nr upr. 1491/85		data: 30 Lipca 2016
AUTOR				skala 1:100
mgr arch. Wojciech Kurowski				faza PW