

**MIEJSKI ZARZĄD
DRÓG I MOSTÓW
58-500 JELENIA GÓRA
ul. Piastów 2a
tel. 75 642 00 33, fax 75 642 00 34**

MZD!M/D-7/5388/2015
MZD!M/D-6/5387/2015

Jelenia Góra, dnia 21.09.2015 r.

**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
KAMA
ul. Daszyńskiego 16f
58-533 Mysłakowice**

Dotyczy: odprowadzenia wód deszczowych z projektowanej przebudowy ul. Kamienne schodki w Jeleniej Górze oraz warunków zasilania dla projektowanego oświetlenia ulicznego.

W związku z Państwa pismami z dnia 07.08.2015r. w sprawie warunków przyłączenia do kanalizacji deszczowej dla projektowanej przebudowy ul. Kamienne schodki w Jeleniej Górze oraz warunków zasilania dla projektowanego oświetlenia ulicznego, Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze informuje, że dopuszcza wykorzystanie do odbioru wód opadowych istniejącego kanału Kd 315/400 (oznaczony na załączonej mapie kolorem żółtym), istniejących lub projektowanych - typowych studni kanalizacyjnych z kręgów betonowych Ø1000 mm z wjazdem kanałowym żeliwnym z wentylacją klasy D 400 z wypełnieniem betonowym według PN EN 124: 2000.

Projektowane oświetlenie zasilić z istniejących punktów świetlnych. Należy wykorzystać istniejący kabel linii oświetleniowej w miejscu projektowanego parkingu i przewidzieć wymianę słupów i opraw typu kula na oprawy typu LED o charakterze ozdobnym / wzory kształtowe w załączeniu/. Natomiast linię oświetleniową przy skrzyżowaniu z ul. Imaja /kamienne schody/ należy wymienić na nową stosując oprawy typu LED i słupy ozdobne zgodne z załączonym wzorem kształtowym. Stosować okablowanie typu YAKXS 4x25mm², ułożone w rurze ochronnej z bednarą typu FE/ZN.

D Y R E K T O R
mgr inż. Czesław Wandzel

Sprawę prowadzi:
Stanisław Czyżewski, tel. 075 6420030