

Urząd Miasta Jelenia Góra
 Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
 Referat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 Ptasia 2-3, 58-500 Jelenia Góra
 tel. 75 754 9845, fax. -
 email: zudp@jeleniagora.pl, www: geodezja.jeleniagora.pl

ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w dniu 01.03.2018 r. w Urzędzie Miasta Jelenia Góra - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, Referat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Ptasia 2-3.

Naradę przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2101) i Zarządzeniem nr 0050.1099.2017.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie koordynacji projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Jelenia Góra z późn. zm. uwzględniając mapy na których sporządzono projekt, materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarządzających sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: **G-D.6630.65.2018.**

Przedmiot narady:

PZT - Zespół budynków usługowo - mieszkalnych przy ul. św. Jadwigi Śląskiej w Jeleniej Górze.

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna	Obręb	Arkusz	Działki
M. Jelenia Góra	0005 CIEPLICE - V	1	22/4, 23/1, 24/3, 24/4, 24/6, 25/1, 25/2, 86, 87

Wnioskodawca: Biuro Projektowe FORUM - PROJEKT Ireneusz Piechocki
 ul. Mickiewicza 25B, 58-500 Jelenia Góra

Stanowiska uczestników narady:

Urząd Miasta Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru , Osoba reprezentująca: Sławomir Tęcza

Bez uwag.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze, Osoba reprezentująca: Piotr Dyla

Bez uwag.

Urząd Miasta JG WAUiB Referat Budownictwa, Osoba reprezentująca: Michał Stanek

Bez uwag.

Telefonia Dialog sp. z o.o. , Osoba reprezentująca: Krystian Wateha

Obowiązuje opinia robocza - załącznik do narady koordynacyjnej nr 65/2018 z dnia 01.03.2018 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o., Osoba reprezentująca: Miłosz Służewski

Bez uwag.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Gazownia w Jeleniej Górze, Osoba reprezentująca: Jan Purzycki

Obowiązują uwagi zawarte w uzgodnieniu PSG.0142.763. 03/03.18 z dnia 05.03.2018 r. wydanym przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. - Gazownia w Jeleniej Górze.

ECO Jelenia Góra Sp. z o.o. , Osoba reprezentująca: Tadeusz Szymko

ECO Jelenia Góra wydaje TWP przyłączenia osiedla.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu, Osoba reprezentująca: Robert Kania

Bez uwag.

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze, Osoba reprezentująca: Leszek Brzostowski

Plan zagospodarowania terenu uzgadniam pozytywnie.

Zwracam jednak uwagę na występujące na danym terenie sieci elektroenergetyczne nN oświetlenia drogowego niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze.

Orange Polska S.A. , Osoba reprezentująca: Marek Jawornicki

Opiniujemy projekt na następujących warunkach:


- w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami Orange Polska zachować normatywne odległości zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normą zakładową ZN 15/OPL-004
- w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela OPL.
- w przypadku braku możliwości zachowania normatywnych odległości od istniejących urządzeń telekomunikacyjnych należy wystąpić o warunki techniczne do Orange Polska, Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze w Wrocław, ul. Długa 60, 58-309 Wałbrzych, adres mailowy: EiSI_Paszportyzacja_Wroclaw@orange.com;
- przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekondzor
- każde wejście na infrastrukturę własności OPL bez złożonego wniosku o nadzór właścicielski, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

1. Wszelkie zmiany usytuowania projektowanych sieci i przyłączy podlegają ponownemu uzgodnieniu na naradzie koordynacyjnej.
2. Stosownie do przepisów prawa budowlanego projekt należy opracować geodezyjnie uwzględniając normatywne odległości od istniejącego i projektowanego uzbrojenia podziemnego oraz innych obiektów budowlanych.
3. Inwestor zobowiązany jest do zapewnienia wyznaczenia i pomiarów powykonawczych obiektów budowlanych przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia podziemnego należy wykonywać przed ich zakryciem.
4. Prace ziemne w pobliżu istniejących sieci należy wykonywać ręcznie i pod nadzorem ich właścicieli. Skrzyżowania i zbliżenia wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.
5. Kopie niniejszego odpisu wraz z załącznikami należy przekazać jednostce wykonawstwa geodezyjnego, która będzie wytyczać sieci i obiekty w terenie.

Ł up. PREZYDENTA MIASTA


Sławomir Tęcza
STARSZY SPECJALISTA

.....
(podpis przewodniczącego narady)

Załącznikiem do niniejszego protokołu jest część graficzna zawierająca propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu
ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław
tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

Gazownia w Jeleniej Górze
ul. Lubańska 23A, 58-560 Jelenia Góra
tel. 75 754 76 24
jan.purzycki@psgaz.pl

Urząd Miasta - Jelenia Góra
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Referat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Ptasia 2-3
58-500 Jelenia Góra

Wasz znak:

Jelenia Góra, 05 . 03 .2018

Nasz znak: PSG.0142.763. 03 /03 .18

Dot.: uzgodnienia do projektu - 65/2018 - PZT - Zespół budynków usługowo - mieszkalnych przy
ul. św. Jadwigi Śląskiej w Jeleniej Górze.

W załączeniu przesyłam uzgodnienia odnośnie w/w projektu z następującymi uwagami:

1. W obrębie opracowania projektowego zlokalizowana jest sieć gazowa eksploatowana i zarządzana przez Oddział Zakład we Wrocławiu.
 2. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń gazowych, które z przyczyn od nas niezależnych nie zostały zainwentaryzowane na mapie, jak również nie wyklucza się rozbieżności pomiędzy trasą sieci gazowej zainwentaryzowanej na mapie, a jej rzeczywistym przebiegiem.
 3. W przypadku odkrycia niezainwentaryzowanej sieci gazowej należy o tym zawiadomić natychmiast kierownika Gazowni w Jeleniej Górze.
 4. Ponadto nadmieniam, że w wyniku różnych robót nawierzchniowych jak regulacja szerokości jezdni, chodników itp. należy się liczyć z odchyleniami na planie, dlatego przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wykonać wykopy próbne w celu określenia rzeczywistego przebiegu sieci gazowej.
 5. Skrzyżowania z siecią gazową wykonać zgodnie z normą (1).
 6. W przypadku uszkodzenia istniejących gazociągów w trakcie prowadzenia robót, oprócz kosztów naprawy uszkodzenia P S G. z o.o. - Oddział Zakład we Wrocławiu będzie dochodził odszkodowania za dodatkowe koszty poniesione z tytułu:
7. przekroczenia mocy umownej na stacjach zakupu gazu wg taryfy Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
8. pokrycia strat odbiorców, w przypadku przerwy w dostawie gazu.
 9. W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń gazowych, Inwestor opracuje dokumentację techniczną, uzyska jej uzgodnienie w Oddziale Zakładzie we Wrocławiu oraz wykona roboty na własny koszt.
 10. W celu zapewnienia nadzoru nad robotami w obrębie czynnych gazociągów o nadciśnieniu do 0,5 MPa należy przed przystąpieniem do prac przesłać zlecenie do Gazowni w Jeleniej Górze z podaniem: numeru uzgodnienia, numeru telefonu, nazwiska osoby odpowiedzialnej za wykonanie prac z ramienia wykonawcy, numeru konta bankowego, oświadczenia płatnika podatku VAT.
 11. Zachować bezpieczne odległości poziome od sieci gazowej zgodnie z rozporządzeniem (2) i (3) lub zarządzeniem (4).
 12. Prace ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia gazowego prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.
 13. Sposób rozwiązywania kolizji oraz zabezpieczenia sieci gazowej podlega protokolarnemu odbiorowi przez przedstawiciela Gazowni w Jeleniej Górze.
 14. Wszelkie zmiany na sieci gazowej związane z inwestycją po wcześniejszym uzgodnieniu i pisemnym zleceniu wykonuje Gazownia w Jeleniej Górze na koszt zlecającego.
 15. O terminie rozpoczęcia prac powiadomić należy Gazownię w Jeleniej Górze z wyprzedzeniem 7 dniowym.
- Opinia ważna jest 1 rok od daty wystawienia

Obowiązujące przepisy i normy:

- (1) PN-91/M-34501 – Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi;
- (2) Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. [Dz. U. Nr 139, poz. 686] w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe;
- (3) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe [Dz. U. z 04.06.2013 r. 2013.640]
- (4) Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 02.09.1997 roku [M. P. Nr 59, poz. 567] w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia do przesyłania płynów lub gazów w razie ich skrzyżowania lub zbliżenia;

MISTRZ
Sieci i Instalacji Gazowych

Jan Purzycki



Adres do korespondencji:
Telefonia Dialog sp. z o.o.
ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław

Jelenia Góra 01-03-2018

OPINIA ROBOCZA

załącznik do narady koordynacyjnej 65/2018

Dotyczy: PZT - Zespół budynków usługowo - mieszkalnych przy ul. św. Jadwigi Śląskiej w Jeleniej Górze.

Dokumentacja projektowa uzgodniona z poniższymi uwagami:

1. Kanalizacja teletechniczna wykonana z rury typu Arot (PVC) wielootworowa i może być nie oznaczona taśmą ostrzegawczą.
2. Roboty w miejscach kolizyjnych wykonywać ręcznie, ostrożnie, obowiązuje strefa ochronna urządzeń telekomunikacyjnych po 1 metrze z każdej strony.
3. Wykopy w miejscach kolizyjnych winny być oszalowane (zabezpieczone) przed obsunięciem się ziemi.
4. Zbliżenia i skrzyżowania podziemnych urządzeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi należy wykonać zgodnie z obowiązującą normą ZN-96 TP S.A.-004 i ZN-96 TP S.A.-011.
5. W miejscach zbliżeń zachować odstęp (zgodnie z normą) w poziomie od zewnętrznych krawędzi studni kablowych i ciągów kanalizacji teletechnicznej.
6. W przypadku uszkodzenia urządzeń telekomunikacyjnych będących własnością TD Sp. z o.o. kosztami naprawy i poniesionych strat obciążony zostanie wykonawca robót wraz z inwestorem.
Co najmniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia przedmiotowych robót należy złożyć pisemne powiadomienie na adres ul. Strzegomska 142a 54-429 Wrocław; wysłać faxem pod nr (71 781-16-00) lub mailem: nadzory@netia.pl
7. Roboty zanikowe w miejscach kolizyjnych podlegają przed zasypaniem sprawdzeniu przez przedstawiciela TD Sp. z o.o. i podlegają odbiorowi. Nadzór oraz odbiór prac jest odpłatny.
8. Odpisy niniejszego pisma Adresat dołączy do wszystkich egzemplarzy dokumentacji dla robót określonych w nagłówku.

Uwagi dodatkowe: **Pracę wykonywać pod nadzorem przedstawiciela TD Sp. z o.o.**

Co najmniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia przedmiotowych robót należy złożyć powiadomienie na mail: nadzory@netia.pl oraz pisemnie.


KABLE ŚWIATŁOWODOWE W KANALIZACJI !!!

Imię i nazwisko osoby wystawiającej uzgodnienie: Krystian Wateha
Tel 601 181 246



MIASTA

REFERATU
KARTOGRAFICZNE



- PROJEKTOWANA DROGA DOJAZDOWA, NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
- PROJEKTOWANA DROGA POŻAROWA
- DOSTĘP POŻAROWY DO BUDYNKU Z PROJEKTOWANEJ DROGI POŻAROWEJ: ZAPEWNIENO DOSTĘP DO WIĘCEJ JAK 30% OBWODU BUDYNKU BUDYNKÓW
- ZASIĘG HYDRANTÓW
- REZERWA TERENU PRZEZNACZONA NA PAS TECHNICZNY W CIĄGU TRASY ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI SANITARNEJ DN300mm ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ DZ160mm ZAŁOŻONO PAS TECHNICZNY SZEROKOŚCI 3,00m OD OSI SKRAJNYCH RUROCIĄGÓW, W OBSZARZE KTÓREGO NIE SĄ WZNOSZONE ŻADNE BUDOWLE, ANI PRZEWIDYWANE ŻADNE PRACE MOGĄCE POWODOWAĆ OGRANICZENIE W DOSTĘPIE DO TYCH URZĄDZEŃ LUB MOGĄCE NEGATYWNIE WPLYWAĆ NA STAN TECHNICZNY RUROCIĄGÓW

PREZYDENT MIASTA JELENIA GÓRA

Na posiedzeniu/W drodze komunikacji elektronicznej dokonano koordynacji ustalania projektowanych sieci i urządzeń terenu

W, KS, KB, EN, T

(wzrost, stan, wiek, kolor włosów, kolor oczu)

G-3.6630-65/2018

(znak sprawy)

01 MAR. 2018

Jelenia Góra, dnia

Z up. PREZYDENTA MIASTA

S. Tęcza

Stawomir Tęcza

STARSZY SPECJALISTA
(Przewodniczący zarządu koordynacyjnej)

SANITARNEJ

DESZCZOWEJ

ROGOWY

IIA

OR
ONYCH

ENIA LINIOWE

CZOWEJ

D

ŁOWA ZAS. STUDNI

ETLENIA ULICZNEGO

ŚW. ULICZNEGO

KABLOWE OŚW. TERENU

ŁOWA OŚWIETLENIE TERENU

KABLOWY 2xDVR110

KABLOWA

KABLOWE

WIETLENIOWY

BIURO PROJEKTOWE
IRENEUSZ PIECHOCKI
58-500 Jelenia Góra, ul. Mickiewicza 25B
tel. (075) 64 17 955, fax (075) 64 17 954

Forum-Projekt

Obiekt	ZESPÓŁ BUDYNKÓW USŁUGOWO-MIESZKALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ		
Adres	58-560 Jelenia Góra, ul. św. Jadwigi Śląskiej dz. nr 25/2, 24/4, 24/6, 22/4, 23/1, 86, 25/1, 24/3 AM-1, obr. 0005 CIEPLICE V		
Tytuł rysunku	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
Inwestor	KSJ DEVELOPMENT Spółka z o.o. Spółka Komandytowa 58-500 Jelenia Góra, ul. Jana Sobieskiego 23		
Projektant	mgr inż. arch. Ireneusz Piechocki	2280/91 Upr. w spec. arch.	Podpis
Asystent	mgr inż. arch. Jakub Markiewicz	68/DSOKK/2015 Upr. w spec. arch.	Podpis
Asystent	mgr inż. arch. Karol Piechocki		Podpis
Sprawdzający	mgr inż. arch. Katarzyna Miśkiewicz	68/08/DOIA Upr. w spec. arch.	Podpis
Projektant Instal. Sanitarne	mgr inż. Mariusz Waśniowski	108/DOS/06 Upr. w spec. sanit.	Podpis
Sprawdzający Instal. Sanitarne	mgr inż. Andrzej Burdynowski	2517/93/2612/94 Upr. w spec. sanit.	Podpis
Sprawdzający Instal. Elektr.	mgr inż. Krzysztof Zawadzki	173/DOS/13 Upr. w spec. elektr.	Podpis
Sprawdzający Instal. Elektr.	mgr inż. Andrzej Zawadzki	17/97 Upr. w spec. elektr.	Podpis
Sprawdzający Drogi	mgr inż. Czesław Wandzel	982/82 Upr. w spec. drog.	Podpis
Stadium	PB PZT	Branża	A IS
Skala	1:500	Data	10.01.2018
Nr rej.	PB/2103/2018	Nr rys.	1/PZT