

RZ.271.8.2019

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **„Budowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych w budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze”**.
Nr nadany przez Zamawiającego: RZ.271.8.2019.

- I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz.1986 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania o następującej treści:

PYTANIE NR 1

„Projekt Wykonawczy zakłada windę 3 przystankową, natomiast Specyfikacja Techniczna windę 2 przystankową. Jaką windę należy wykonać?”

ODPOWIEŹ NA PYTANIE NR 1

Należy wykonać windę o trzech przystankach, w Specyfikacji Technicznej błędny jest zapis o dwóch przystankach.

PYTANIE NR 2

„Projekt Wykonawczy podaje wymiary szyby 155x190 cm, zaś Specyfikacja Techniczna 6600x1730 mm. Który wymiar jest prawidłowy?”

ODPOWIEŹ NA PYTANIE NR 2

Z uwagi na różnice w opisach wymiaru szyby windy w świetle, należy zastosować dźwig, każdy dźwig, którego kabina będzie przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych, o wymiarach kabiny w świetle min. 110 x 140cm.

PYTANIE NR 3

„Projekt Wykonawczy zakłada, że winda ma maszynownię prefabrykowaną (w szafie), natomiast w Specyfikacji Technicznej jest zapis, że maszynownia nie jest wymagana. Jaką windę należy wykonać?”

ODPOWIEŹ NA PYTANIE NR 3

Zakres opracowania projektu obejmuje budowę dźwigu osobowego przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych, jako hydrauliczny (bez przeciwwagi) z napędem 2:1 z siłownikiem bocznym oraz maszynownią prefabrykowaną poza szymbem. Pomieszczenie dla maszynowni nie jest wymagane.

- II. Zamawiający informuje, że pytanie i odpowiedź na nie, nie zmieniają zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a więc warunki zamówienia nie ulegają zmianie.

PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry
Jerzy Łuźniak