

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

Jelenia Góra, 19.09.2019 r.

RZ.271.19.2019

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **„Energooszczędne oświetlenie miejskie w Jeleniej Górze”.**

Część 1 Przebudowa oświetlenia przy ul. Wolności.

Część 2 Przebudowa oświetlenia przy Al. Jana Pawła II i ul. Konstytucji 3-go Maja.

Nr nadany przez Zamawiającego: RZ.271.19.2019.

- I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz.1986 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania o następującej treści:

PYTANIE NR 1

„Zgodnie z SIWZ „Tom III Opis przedmiotu zamówienia” Zamawiający opisując parametry jakie powinny posiadać oprawy oświetleniowe wskazuje, że „oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego, potwierdzający spełnienie deklarowanych parametrów elektrycznych i stosowanie systemu zarządzania jakością procesów produkcji ENEC oraz ENEC PLUS lub równoważny;”

Stawiany przez Zamawiającego wymóg posiadania zastrzeżonego znaku (towarowego/handlowego) ENEC + drastycznie ogranicza uczciwą konkurencję. W przepisach korespondencyjnych z Ustawą Prawo Zamówień publicznych takich jak Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r. w sprawie dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mają być składane dopuszcza się składanie dokumentów równoważnych potwierdzających spełnienie norm. Szczegółowo omówione to zostało w opinii departamentu prawnego Urzędu Zamówień Publicznych zwrócono uwagę, iż „rozporządzenie nie wskazuje na konkretny dokument, który miałby potwierdzać, że wykonawca spełnia określone wymogi jakościowe w zakresie świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia”. Wnosimy o wykreślenie zapisu ENEC PLUS. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony powyższy warunek w przypadku posiadania ww. Certyfikatu ENEC, który jest jednym z najlepszych potwierdzeń wysokiego standardu oraz jakości oferowanych produktów elektrycznych.”

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Wymóg ten nie dotyczy etapu składania ofert lecz dotyczy etapu realizacji zamówienia – zatwierdzenia materiałowego.

PYTANIE NR 2

„W opisie przedmiotu zamówienia pkt. 2c widnieje zapis: wyjście na zasilanie czujnika ruchu – 12VDC. Wnosimy o dopuszczenie wyjścia na zasilanie czujnika ruchu – 24VDC?”

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2

Zamawiający pozostawia zapis pkt 5 ppkt 2 lit. c) tiret 3 Tomu III SIWZ bez zmian.

PYTANIE NR 3

„W zapisach opisu przedmiotu zamówienia pkt 6 Zamawiający wskazuje, iż Wykonawca wykona obliczenia fotometryczne potwierdzające właściwy dobór opraw oświetleniowych dla powyższych zadań, a następnie przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wyniki tych obliczeń w postaci druków oraz plików źródłowych programu do obliczeń oświetlenia na nośniku CD. Na jakim etapie należy przedłożyć Zamawiającemu wspomniane obliczenia: wraz z ofertą w dniu składania ofert, czy w późniejszym terminie na wezwanie Zamawiającego?”

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3

Wymóg ten nie dotyczy etapu składania ofert lecz dotyczy etapu realizacji zamówienia – zatwierdzenia materiałowego, jako potwierdzenie prawidłowości doboru opraw zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 4

„Wnosimy o dopuszczenie w miejsce bezpośredniej komunikacji z serwerem systemu komunikację za pomocą gatewaya? Jest to rozwiązanie tańsze m. in. ze względu na możliwość zastosowania mniejszej ilości kart SIM, a zachowujące wymaganą funkcjonalność”.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. Zamawiający wymaga, aby sterowniki miały moduły pozwalające na bezpośrednią komunikację z serwerem bez udziału sterowników centralnych (gatewayów). Bezpośrednia komunikacja z serwerem zapewniona zostaje przy zastosowaniu rozwiązań hybrydowych, gdzie sterowniki mają dodatkową możliwość bezprzewodowej komunikacji pomiędzy sobą w celu przesyłania informacji np. z czujników ruchu.

PYTANIE NR 5

„Wnosimy o dopuszczenie czujnika niepołączonego bezpośrednio do kontrolera w zakresie podłączania czujników smogu z zachowaniem oczekiwanej funkcjonalności”.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem pkt 5 ppkt 2 lit. b) tiret 25 Tomu III SIWZ - zamontowane czujniki nie muszą być połączone bezpośrednio do kontrolera.

- II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz.1986 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że zmienia treść SIWZ poprzez dopisanie w pkt. I ppkt. 4 Tomu III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – **ilości słupów, które mają być wyposażone w uchwyt przystosowany do montażu kabla z gniazdem do zasilania ozdób świątecznych wraz z możliwością wprowadzenia przewodu zasilającego do wnętrza słupa:****

Część 1. Przebudowa oświetlenia przy ul. Wolności

Lp.	Słupy	Oprawy	Czujnik smogu	Wysokość słupa oświetleniowego	Długość wysięgnika
1	2	3	4	5	6
1.	356 szt.	356 szt.	4 szt.	9 m	1 m
	w tym ilość sztuk do zdeponowania: 54 szt.	w tym ilość sztuk do zdeponowania: 28 szt.			
	w tym ilość sztuk wyposażonych w uchwyt (...) dla ozdób świątecznych 20 szt.	x			

Lokalizacja słupów zostanie uzgodniona z Zamawiającym.

Część 2. Przebudowa oświetlenia przy Al. Jana Pawła II i ul. Konstytucji 3-go Maja

Lp.	Słupy	Oprawy	Czujnik smogu	Wysokość słupa oświetleniowego	Długość wysięgnika
1	2	3	4	5	6
1.	357 szt.	357 szt.	3 szt.	9 m – 278 szt. 8 m – 79 szt.	1,5 m – 278 szt. 1 m – 79 szt.
	w tym ilość sztuk do zdeponowania: 104 szt.	w tym ilość sztuk do zdeponowania: 39 szt.			
	w tym ilość sztuk wyposażonych w uchwyt (...) dla ozdób świątecznych 16 szt.	x			

Lokalizacja słupów zostanie uzgodniona z Zamawiającym.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie oraz dokonane zmiany stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry
Jerzy Łuźniak