

Jelenia Góra, 24.09.2019 r.

RZ.271.19.2019

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **„Energooszczędne oświetlenie miejskie w Jeleniej Górze”**.

Część 1 Przebudowa oświetlenia przy ul. Wolności.

Część 2 Przebudowa oświetlenia przy Al. Jana Pawła II i ul. Konstytucji 3-go Maja.

Nr nadany przez Zamawiającego: RZ.271.19.2019.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz.1986 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania o następującej treści:

PYTANIE NR 9

„Czy realizowana inwestycja ma przyjęte obliczenia oprav zgodne z klasami oświetlenia dróg M2, M3, M6 które zapewnią bezpieczeństwo ośnienia, dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych do zamówienia”.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 9

Zamawiający informuje iż dokumentacja projektowa stanowiąca opis przedmiotu zamówienia została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w przedmiotowym zakresie. W dokumentacji przyjęto klasy oświetlenia dróg i dla nich na podstawie obliczeń zostały dobrane oprawy.

PYTANIE NR 10

„Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm na zamawiane produkty do opisów, które mają zastosowane, a nie zostały podane do projektów LCC. Normy na słupy i oświetlenie jakie.

Obowiązujące normy oświetlenia drogowego powinny zapewniać bezpieczeństwo osobom poruszającym się po nich, oraz swobodę poruszania się wszystkim uczestników ruchu. nowych norm: PN-EN 13201-2 :2016-03, PN-EN60698-1, PN-EN60598-2-3, PN-EN 55015 PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3.

Czy wykonawcy mogą być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania instalacji podróbek, które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności intelektualnej i przemysłowej i nią niniejszej zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Analizy służyły następujące akty prawne, rozporządzenia oraz Polskie, wynikający z art.4 ust.3 TUE oraz art.7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy Prawa własności przemysłowej, z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii E Normy: Ustawy”.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 10

Ustawa z 12 września 2002 r. o normalizacji zniósła od 1 stycznia 2003 r. obligatoryjność stosowania Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych. W dniu 23 marca 2016 roku opublikowano Część 2 Normy PN-EN 13201-2:2016-03 „Wymagania eksploatacyjne” w wersji angielskiej, która zastąpiła PN-EN 13201-2:2007 Oświetlenie dróg. Część 2: „Wymagania oświetleniowe”. Wymagane poziomy parametrów oświetleniowych dróg dla poszczególnych dobranych klas oświetleniowych w obu wymienionych wersjach Norm są identyczne. W STWiORB przywołano poszczególne części Normy PN-EN 13201:2007 co jest dopuszczone cytowaną powyżej Ustawą oraz wykładnią Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN), zgodnie z którą w procedurze normalizacji dobrowolnej, faktu dezaktualizacji normy nie należy wiązać z zakazem stosowania normy wycofanej. Zbiór norm wycofanych nie jest zbiorem norm, których stosowanie jest zakazane. W związku z powyższym Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w oparciu o normy wymienione w dokumentacji.

PYTANIE NR 11

„Producent opraw oświetleniowych deklaruje zgodności z następującymi normami z zakresu bezpieczeństwa użytkowania: - EN 60598-1 _ EN 60598-2. W dokumentach do projektu i SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU dla użytkowników i wymogów bezpieczeństwa UGR Ośnienie odbiciowe Badania na zgodność Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, wymagania dla sprzętu elektrycznego”.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 11

Zamawiający wymaga zastosowania opraw oświetleniowych posiadających deklaracje i certyfikaty, które gwarantują spełnienie wymogów zawartych w w/w normach bezpieczeństwa.

Wobec powyższego Zamawiający uzupełnia Tom III SIWZ - zapis części I pkt 10 „Dokumenty odniesienia” w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych poprzez dodanie norm PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2 do wykazu.

PYTANIE NR 12

*„Brak jest opisów ogólnych opisów lampy i ich uchwyty mocowań , jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw , powinna być podana charakterystyka i normy minimum powyżej 110 lm/m2 1W netto, według zamienników **Zielonych Zamówień Publicznych i Kryteriów Unijnych zamienników oświetlenia sodowego na LED**, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej wyceny. dostosowując się do polityki klimatycznej z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju. Z zachowaniem ustawy o efektywności energetycznej LCC. Wszystkie oprawy LED lub sodowe powinny spełniać niezbędne wytyczne EU”.*

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 12

W dokumentacji projektowej zostały opisane i wyspecyfikowane minimalne parametry opraw oświetleniowych. Przedmiot zamówienia określono w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i przejrzystych określeń, poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz obowiązujących standardów. Wykonawca mając na uwadze zapisy Tomu III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia podejmuje decyzję o wyborze konkretnego produktu wpisującego się w ramy parametrów opisanych przez Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie oraz dokonane zmiany stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje, że treść zapytań nr 1-5 i 6-8 oraz odpowiedzi na nie, dostępne są na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Jelenia Góra pod linkiem:

<http://bip.jeleniagora.pl/przetarg/11850/rz-271-19-2019>

Uwaga:

Zamawiający pytania Wykonawcy od 9 do 12 zacytował bez jakichkolwiek korekt i nie odpowiada za ich treść czy niewłaściwą interpretację.

Mariola Jakubów
Przewodniczący Komisji Przetargowej