



## URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA

**PROCEDURA O UDZIELENIE  
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH,  
KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE  
PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W  
ZŁOTYCH KWOTY 30 000 EUR**

EDYCJA:  
C/2

INDEX:  
3/Po-6

STRONA:  
1



PRĚKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKRACZAMY GRANICE  
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

pieczętka - Miasto Jelenia Góra  
Znak sprawy: PB.271.10.2019

Jelenia Góra, 30 września 2019 r.

### ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający:

**Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra**

zaprasza do złożenia ofert na: dostawę wraz z montażem, **wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego (wodno-pianowego)**, w Jeleniej Górze, na samochodzie pożarniczym marki Mercedes Sprinter 313 CDI użytkowanym przez Ochotniczą Straż Pożarną przy ul. Myśliwskiej 4a w Jeleniej Górze.

*Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn: „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy” dofinansowanie dla projektu realizowanego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020*

*(nazwa zamówienia)*

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem jednego kompletnego, poniżej opisanego agregatu na samochodzie pożarniczym marki Mercedes Sprinter 313 CDI użytkowanym przez Ochotniczą Straż Pożarną przy ul. Myśliwskiej 4 a w Jeleniej Górze.  
Parametry agregatu: wysokociśnieniowy agregat gaśniczy (wodno-pianowy) o wydajności 50 litrów na minutę przy ciśnieniu 40 bar, posiadający świadectwo dopuszczenia CNBOP doposażony w elektryczny rozrusznik silnika, licznik motogodzin, dozownik środka pianotwórczego z regulacją na 3% i na 6 %, zwijadło węzowe z przekładką kątową i węzłem o długości nie mniej niż 60 mb. i oświetlenie pola pracy przy agregacie oraz zbiornik wody o pojemności 300 litrów – uwzględniając dopuszczalną masę pojazdu, łączna waga nie może przekroczyć 3,5 tony. Zbiornik wody powinien posiadać układ do tankowania z hydrantu, układ przelewowy i optyczny wskaźnik ilości cieczy.

3. *(np. cechy, ilość, jednostka miary, ...)*

4. Termin realizacji zamówienia: 20 listopada 2019 r.

5. Miejsce i termin złożenia oferty: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Jelenia Góra, ul. Armii Krajowej 19, 58-500 Jelenia Góra do 10 października 2019 r. do godziny 12.00

6. Termin otwarcia ofert: 10 października 2019 r. o godzinie 12.30

7. Warunki udziału w postępowaniu: .....

*(jeśli wymagane)*

8. Kryterium oceny ofert:

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę.



URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA

PROCEDURA O UDZIELENIE  
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH,  
KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE  
PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W  
ZŁOTYCH KWOTY 30 000 EUR

EDYCJA:  
C/2

INDEX:  
3/Po-6

STRONA:  
2

9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w Opisie Przedmiotu Zamówienia i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podaną cenę.
10. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego działania.
11. Wzór oferty - załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.
12. Warunki płatności - określone w projekcie umowy-załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.
13. Sposób przygotowania oferty:
  - Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim;
  - Złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie z opisem: Oferta w postępowaniu pn. „dostawa wraz z montażem, w siedzibie Zamawiającego na samochodzie pożarniczym marki Mercedes Sprinter 313 CDI użytkowanym przez Ochotniczą Straż Pożarną w Jeleniej Górze ul. Myśliwska 4 a, *wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego (wodno-pianowego)*. „ pn. „*Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy*” dofinansowanie dla projektu realizowanego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.”
  - Nazwa i adres Wykonawcy.
14. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego:  
Beata Just-Jończyk, Emilia Konopka tel.75 75 49 820, 75 75 49825 fax. 75 75 49 830,  
[bjust@jeleniagora.pl](mailto:bjust@jeleniagora.pl) , [ekonopka@jeleniagora.pl](mailto:ekonopka@jeleniagora.pl)  
(imię i nazwisko, nr telefonu, faksu, e-mail)

.....  
data i podpis Dyrektora Departamentu  
lub osoby upoważnionej