



**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
„WODNIK” Spółka z o.o. w Jeleniej Górze**  
58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski 21  
tel. 75 730 35 01, fax 75 730 35 16

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Numer KRS: 0000150045

NIP 611-020-41-61 REGON 230179280 Kapitał zakładowy: 218.970.000,-

Znak pisma **TDI/8674/954/2012**

Jelenia Góra 10-12-2012

**ZAKŁAD INŻYNIERII DROGOWEJ  
ZBIGNIEW CHORYTEK  
KRUSZYN UL. TURKUSOWA 7  
59-700 BOLESŁAWIEC**

Dotyczy: Uzgodnienia projektu przebudowy ulic: Drzymały, Flisaków i Świętojańskiej w Jeleniej Górze.

W nawiązaniu do pisma z dnia 27-11-2010 r. tut. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o., uzgadnia przedłożone rozwiązanie projektowe przebudowy ulicy Drzymały, Flisaków i Świętojańskiej w Jeleniej Górze pod następującymi warunkami:

1. **Przed przystąpieniem do przebudowy ulicy Drzymały, Flisaków i Świętojańskiej, należy przebudować istniejącą sieć wodociągową, przyłącza wodociągowe oraz istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi zlokalizowanych w rejonie w/w ulic.**
2. Zgłosić do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o. o. rozpoczęcie robót związanych z przebudową ulic Drzymały, Flisaków i Świętojańskiej.
3. Istniejące skrzynki zasurowe na sieci wodociągowej oraz hydranty podziemne znajdujące się w obrębie projektowanej nawierzchni, wynieść do poziomu terenu ulic po przebudowie.
4. Przykrycie gruntem przebudowanej sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych, nie może być mniejsze niż przed przystąpieniem do realizacji w/w zadania.
5. Istniejące włazy studni kanalizacyjnych znajdujące się w obrębie projektowanej nawierzchni, wynieść do poziomu terenu ulicy po przebudowie.
6. Przykrycie gruntem przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej, nie może być mniejsze niż przed przystąpieniem do realizacji w/w zadania.
7. Zgłosić do tut. Spółki wykonanie robót celem ich odebrania.

Załączniki:

1. Mapa sytuacyjno – wysokościowa – 1 egz.

Do wiadomości:

1. TSW-w/m
2. TOK-w/m
3. A/A

Sprawę prowadzi:  
Dział Dokumentacji Technicznej  
i Inwestycji  
Ryszard Karbownik

WICEPREZES ZARZĄDU  
mgr inż. Mariola Lipska