



#### OZNACZENIA:

- projektowany słup oświetleniowy typ S-90SwP na fundamencie F150/200 z wysięgnikiem St;
- LED ⊗ - oprawa Schreder TECEO-1 - 113W;

#### UWAGI:

- 1) We wspólnym wykopie z kablem oświetleniowym ułożyć płaskownik PFe/Zn 25x4mm .
- 2) Do w/w płaskownika podłączyć wszystkie słupy oświetleniowe.
- 3) Oprawy LED zabezpieczyć bezpiecznikiem typu Bi-Wts 4A.

Rys. nr

E.3

Schemat ideowy oświetlenia ulicy Flisaków i ulicy Świętojańskiej

Projektant:	inż. Henryk Spychalski	Podpis:
	upr. nr 1208/83 spec. instal.-inż. bez ogran.	