

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

Jelenia Góra, 23.01.2020 r.

RZ.271.2.2020

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **„Budowa łącznika spinającego euroregionalne trasy rowerowe ER2 – Liczyrzepa z ER6 Dolina Bobru”**  
Nr nadany przez Zamawiającego: RZ.271.2.2020.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1843) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania o następującej treści:

#### **PYTANIE NR 1**

*Czy realizowana inwestycja ma przyjęte obliczenia opraw zgodnie z klasami oświetlenia dróg M2, M3, M6, które zapewnią bezpieczeństwo ludzi i otoczenia na oświetlaną powierzchnię, dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych do zamówienia.*

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1**

Zamawiający informuje, iż wykonanie stosownych obliczeń należy zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia pkt 2.pkt.2.3 do Wykonawcy robót budowlanych.

#### **PYTANIE NR 2**

*Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm na zamawiane produkty do opisów, które mają zastosowane, a nie zostały podane. Normy na słupy i oświetlenie jakie. Obowiązujące normy oświetlenia drogowego powinny zapewniać bezpieczeństwo osobom poruszającym się po nich, oraz swobodę poruszania się wszystkim uczestników ruchu. Norma PN-EN 12464-1 (Oślnienie) które oślepią ludzi na drogach i pracowników co może spowodować powolnym osłabienia wzroku z którym już ma problem 40% ludzi. Nowych norm: PN-EN 13201-2:2016-03 PN-EN60698-1 PN-EN60598-2-3 PN-EN55015 PN-EN61547 PN-EN61000-3-2 PN-EN61000-3-3Czy wykonawcy mogą być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania, które dotycząca praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności intelektualnej i przemysłowej i nią niniejszej zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Analizy służyły następujące akty prawne, rozporządzenia oraz Polskie, wynikający z art.4 ust.3 TUE oraz art.7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy Prawa własności przemysłowej, z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii E-Normy: Ustawy.*

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2**

Ustawa z 12 września 2002 r. o normalizacji zniósła od 1 stycznia 2003 r. obligatoryjność stosowania Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych. W dniu 23 marca 2016 roku opublikowano Część 2 Normy PN-EN 13201-2:2016-03 „Wymagania eksploatacyjne” w wersji angielskiej, która zastąpiła PN-EN 13201-2:2007 Oświetlenie dróg. Część 2: „Wymagania oświetleniowe”. Wymagane poziomy parametrów oświetleniowych dróg dla poszczególnych dobranych klas oświetleniowych w obu wymienionych wersjach Norm są identyczne. W STWiORB przywołano poszczególne części Normy PN-EN 13201:2007 co jest dopuszczone cytowaną powyżej Ustawą oraz wykładnią Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN), zgodnie z którą w procedurze normalizacji dobrowolnej, faktu dezaktualizacji normy nie należy wiązać z zakazem stosowania normy wycofanej. Zbiór norm wycofanych nie jest zbiorem norm, których stosowanie jest zakazane. W związku z powyższym Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w oparciu o normy wymienione w dokumentacji.

#### **PYTANIE NR 3**

*Producent opraw oświetleniowych deklaruje zgodność z następującymi normami z zakresu bezpieczeństwa użytkownika: - EN 60598-1\_EN 60598-2 w dokumentach do projektu SIWZ nie zostały uwzględnione Normy UE do własności gruntów do instalacje słupów na terenie dla użytkowników i wymogów bezpieczeństwa oraz ustawy o efektywności energetycznej Kraju.*

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3**

Zamawiający wymaga zastosowania opraw oświetleniowych posiadających deklaracje i certyfikaty, które gwarantują spełnienie wymogów zawartych w w/w normach bezpieczeństwa. Wobec powyższego Zamawiający uzupełnia Tom III SIWZ - zapis części I pkt 10 „Dokumenty odniesienia” w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych poprzez dodanie norm PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2 do wykazu.

### **PYTANIE NR 4**

*Brak jest opisów ogólnych lampy i ich uchwytu mocowań, jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw, powinna być podana charakterystyka i normy minimum powyżej 110 lumenów 1W netto, oraz prawa do instalowanych produktów według zamienników Zielonych Zamówień Publicznych i Kryteriów Unijnych, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej wyceny dostosowując się do polityki klimatycznej kraju z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju. Z zachowaniem ustawy o efektywności energetycznej. Wszystkie oprawy LED i sodowe powinny spełniać niezbędne wytyczne EU co do średnicy wysięgników i instalacji opraw.*

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4**

W dokumentacji projektowej zostały opisane i wyspecyfikowane minimalne parametry opraw oświetleniowych. Przedmiot zamówienia określono w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i przejrzystych określeń, poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz obowiązujących standardów. Wykonawca mając na uwadze zapisy Tomu III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia podejmuje decyzję o wyborze konkretnego produktu wpisującego się w ramy parametrów opisanych przez Zamawiającego.

-----  
Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie oraz dokonane zmiany stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Mariola Jakubów  
Przewodniczący Komisji Przetargowej