



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

Jelenia Góra, 11.02.2020 r.

RZ.271.5.2020

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **„Przebudowa przestrzeni miejskiej Al. Wojska Polskiego w Jeleniej Górze”**
Nr nadany przez Zamawiającego: RZ.271.5.2020.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęło zapytanie o następującej treści:

PYTANIE NR 6

W związku z koniecznością wymiany sterownika na skrzyżowaniu ulic 1-go Maja – Kochanowskiego, prosimy o informację czy przebudowa obejmuje wymianę pozostałych przewodów niezbędnych do współpracy z nowym sterownikiem, a co za tym idzie budowę nowej kanalizacji teletechnicznej?

Czy przebudowa obejmuje wymianę konstrukcji wsporczych i słupków HY sygnalizacji świetlnej?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 6

Zamawiający zmienia odpowiedź nr 4 z dnia 10.02.2020 r.(wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 10.02.2020 zamieszczone na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Jelenia Góra), która otrzymuje brzmienie:

Zamawiający informuje, że nie jest wymagana przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach z ul. Matejki i Sudecką (sterowniki te posiadają możliwość dodania kolejnych grup zgłoszeniowych i sygnalizacyjnych), natomiast na skrzyżowaniu ul. 1-go Maja, Al. Wojska Polskiego i Kochanowskiego przebudowa obejmuje wymianę sterownika oraz całej kanalizacji teletechnicznej i przewodów sterujących koniecznych do realizacji pracy sygnalizacji w całym zakresie.

Zamawiający informuje, że nie przewiduje wymiany konstrukcji wsporczych oraz słupków HY sygnalizacji świetlnej.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Anna Tokarczyk
Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej