

RZ.271.7.2020

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze przy ul. Paderewskiego 13**”.

Nr nadany przez Zamawiającego: RZ.271.7.2020.

- I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania o następującej treści:

PYTANIE NR 15

Proszę o uściślenie jaka ma być ostatecznie nawierzchnia boiska i widowni oraz Sali gimnastycznej.

W zestawieniu powierzchni widnieje zapis Parkiet/PCW. Nadto OPZ ust. 5 wskazuje, że Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych

W dokumentacji projektowej rys Przekroje 5/A - podłoga sportowa została szczegółowo opisana jako parkiet dębowy 2,2 cm ułożony na ślepej podłodze 2 x płyta OSB oraz podwójnym ruszcie z legarów drewnianych.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 15

Podłogę sportową należy wykonać zgodnie z opisem warstwy - rys nr 5/A. Natomiast na trybunach widowni (stopnie i podstopnice) należy wykonać z wykładziny PCW w kolorach - jasny szary stopnie, ciemny szary - podstopnice wraz z systemowymi narożnikami z PCW w kolorze - jasny szary.

PYTANIE NR 16

(...) zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ, poprzez zajęcie stanowiska w opisanej poniżej kwestii dotyczącej podłóg sportowych oraz udzielenie odpowiedzi na zadane poniższej pytanie:

W SIWZ nie ma informacji o tym, że obie podłogi sportowe (Hala główna i sala gimnastyczna) mają być zgodne z normą PN EN 14904 „Nawierzchnie obiektów sportowych – specyfikacja halowych nawierzchni sportowych przeznaczonych do uprawiania wielu dyscyplin sportowych”. Spełnienie przez system podłogi sportowej parametrów tej normy jest obecnie wymogiem. Podłoga sportowa, która jest rozwiązaniem systemowym jej producenta, przebadana jako system, którego wszystkie elementy pochodzą od tego samego producenta, spełniająca wszystkie wymagania obligatoryjnej normy PN EN 14904, to podłoga o sprawdzonych wysokich parametrach technicznych i sportowych, zapewniająca komfort i bezpieczeństwo sportowcom/ćwiczącym dzieciom i młodzieży.

Wymagania normy PN EN 14904:

| Parametr wg normy PN-EN 14904 | Podłoga powierzchniowo-elastyczna Typ 4 | Podłoga powierzchniowo-elastyczna Typ 3 |
|-------------------------------|---|---|
| Absorpcja energii | ≥ 55% < 75% | ≥ 40% < 55% |
| Odkształcenie pionowe | ≥2,3 mm < 5,0mm | ≥1,8 mm < 3,5mm |
| Poślizg | ≥80≤110 | |
| Odbicie piłki | min. 90% | |
| Obciążenie toczne | ≥1500N | |
| Klasyfikacja ogniowa | Cfl – S1 | |
| Odporność na zużycie | <0.08g | |
| Odporność na uderzenie | ≤ 0.5mm | |
| Odporność na wgłębienie | ≤ 0.5mm | |
| Połysek | ≤45% | |
| Odbicie światła | zgodne (średnia wartość testów) | |
| Zawartość formaldehydu | E1 | |
| Zawartość pentachlorofenolu | brak | |
| Równość | 2mm/0.3m, 6mm/3m | |

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby zainstalowane w hali sportowej podłogi sportowe z warstwą wierzchnią z litego drewna liściastego spełniały wymagania obligatoryjnej normy PN EN 14904 i aby były to rozwiązania systemowe producenta, których wszystkie elementy będą pochodziły od tego samego producenta?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 16

Zamawiający dla podłogi sportowej wymaga spełnienia normy PN EN 14904 i rozwiązań systemowych jednego producenta.

UWAGA:

Zamawiający zamiesza dodatkowe WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAKRESU ROBÓT BUDOWLANYCH

W zakresie pomieszczeń nr: 0.20; 0.21; 0.22; 0.23; 0.24; 0.25; 0.26 będą wykonywane roboty budowlane związane tylko z wymianą drzwi między pomieszczeniami nr 0.23 i 0.25 (na drzwi w klasie EI 60) oraz przesunięcie otworu drzwiowego między pomieszczeniami nr 0.23 i 0.26 wraz z wymianą drzwi.

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że zmienia termin składania i otwarcia ofert:

Zamawiający zmienia treść:

1. Pkt 15 Tomu I SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

15. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w:

Urzędzie Miasta Jelenia Góra, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Sudecka 29, pokój nr 22, 58-500 Jelenia Góra, Polska, w nieprzekraczalnym terminie:

| | | | |
|---------|--------------------------|----------|--------------|
| do dnia | 28 lutego 2020 r. | do godz. | 10:00 |
|---------|--------------------------|----------|--------------|

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Sudecka 29, pokój 22,
58-500 Jelenia Góra

Nr postępowania: **RZ.271.7.2020**

„Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze przy ul. Paderewskiego 13

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....
Nie otwierać przed dniem 28 lutego 2020 r. godz. 11:00

2. Pkt 16 Tomu I SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

16. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w **Urzędzie Miasta Jelenia Góra, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Sudecka 29, pokój nr 21, 58-500 Jelenia Góra, Polska**

| | | | |
|--------|--------------------------|---------|--------------|
| w dniu | 28 lutego 2020 r. | o godz. | 11:00 |
|--------|--------------------------|---------|--------------|

Zamawiający informuje, że analogicznie zmienia ogłoszenie o zamówieniu nr 509716-N-2020 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.02.2020 r. w zakresie terminu składania ofert.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie oraz dokonane zmiany stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Pytania i odpowiedzi na nie od 1 do 14 zostały zamieszczone w dniu 13.02.2020 r. na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Jelenia Góra pod linkiem:
<http://bip.jeleniagora.pl/przetarg/12656/rz-271-7-2020>

Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
Jerzy Łuźniak