



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W JELENIEJ GÓRZE

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jeleniej Górze

58-500 Jelenia Góra, ul. Kasprowicza 17,

e-mail: psse.jeleniagora@pis.gov.pl; adres witryny internetowej: psse.jgora.ibip.wroc.pl

Sekretariat (075) 64 35 560, Fax (075) 64 35 561,

REGON 000313779

NIP 611-10-96-868



AB 682
Oddział Laboratoryjny
Certyfikat akredytacji
PCA AB 682
Zakres akredytacji:

Środki spożywcze

- fizykochemiczne badania środków spożywczych
- mikrobiologiczne badania środków spożywczych

Woda

- fizykochemiczne badania: azotyny, azotany, amonowy jon, amoniak, żelazo ogólne, twardość ogólna, wapń, magnez, pH, mętność, przewodność elektryczna właściwa; chlorki, indeks nadmanganianowy, barwa, fluorki, siarczany, mangan, glin, arsen, antymon, chrom ogólny, kadm, ołów, miedź, nikiel, cynk, sód, potas, rtęć; trichlorometan, tribromometan; bromodichlorometan; dibromochlorometan; trichloroeten; tetrachloroeten; tetrachlorometan; 1,2-dichloroeten
- mikrobiologiczne badania: ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C i 36°C, liczba enterokoków, bakterie z grupy coli, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Clostridium perfringens*, Gronkowce koagulazo-dodatnie, *Legionella*, *Legionella pneumophila*;
- metale: mangan, arsen, chrom ogólny, glin, cynk, kadm, ołów, miedź, nikiel, sód, potas, antymon, rtęć;
- pobieranie próbek wody pobieranie próbek wody do badań mikrobiologicznych;

Mikrobiologia lekarska

- *Salmonella* spp. i *Shigella* spp.

Środowisko pracy

- hałas,
- pył frakcja wdychalna,
- pył frakcja respirabilna,
- wibracja ogólna,
- wibracja miejscowa



730419

GK 7501/2/2020
2020-02-13

HK.070.3.2019.IAP

Jelenia Góra, dnia 31 stycznia 2020 roku

Prezydent Miasta Jeleniej Góry

58-500 Jelenia Góra

Plac Ratuszowy 58

Dotyczy: oceny jakości wody wodociągu miejskiego za rok 2019

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 59) oraz § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017, poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze przesyła ocenę jakości wody wodociągu publicznego na terenie miasta Jelenia Góra za rok 2019.

Na podstawie otrzymanych sprawozdań z badań próbek wody pobranych w wybranych punktach monitoringowych z sieci wodociągowej pobranych w ramach kontroli wewnętrznej, analizy podejmowanych działań naprawczych oraz sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli Inspekcji Sanitarnej i prowadzonego nadzoru nad jakością wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze dokonał oceny jakości wody pod względem przydatności do spożycia przez ludzi w miejskim wodociągu.

Aktualizacja na dzień 21.01.2020 r.

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

strona 1 z 3

14.02.2020 r. JG

Nazwa wodociągu	Nazwa ujęcia	Ilość prób zbadanych w zakresie składu mikrobiologicznego	Ilość prób zdyskwalifikowanych ze względu na skład mikrobiologiczny	Ilość prób zbadanych w zakresie składu fizyczno-chemicznego	Ilość prób zdyskwalifikowanych ze względu na skład fizyczno-chemiczny
Jelenia Góra	Grabarów	53	0	58	0
	Sosnówka Zalew	50	0	61	0
	Leśniczówka	18	0	23	4
	Kamienna Wieża	17	0	17	4
	Razem	138	0	159	8

Po przeanalizowaniu danych dotyczących przebadanych próbek z sieci wodociągowej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze stwierdza:


Warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu sieciowym w Jeleniej Górze, ponieważ w zakresie składu fizyczno-chemicznego stwierdzono niezgodności z normami sanitarnymi

Niezgodności dotyczyły wody wodociągowej pochodzącej z następujących ujęć:

- W strefie zaopatrzenia „Kamienna Wieża” w 3 próbkach stwierdzono zaniżony odczyn pH. W 1 próbce stwierdzono zaniżony odczyn pH oraz zwiększoną zawartość chloroformu, THM i żelaza. Na zarządcę wodociągu nałożony jest obowiązek doprowadzenia jakości wody do obowiązujących norm sanitarnych.
- W strefie zaopatrzenia „Leśniczówka” niezgodności wystąpiły w 4 próbkach: w 2 próbkach stwierdzono zaniżony odczyn pH, w 2 próbkach stwierdzono zwiększoną zawartość chloroformu. Prowadzone jest postępowanie administracyjne.

W zakresie składu mikrobiologicznego wszystkie przebadane próbki były prawidłowe.

Ponadto przedsiębiorstwo PWiK „Wodnik” przeprowadziło badania radonu w wodzie przeznaczonej do spożycia. W jednej próbce wody pochodzącej z ujęcia „Grabarów” stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej aktywności radonu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi tj. 218,47 Bq/l. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przy takiej wartości należy dalej badać aktywność radonu z częstotliwością 1 raz w roku, co pozwoli na podjęcie właściwych działań w celu obniżenia aktywności radonu w wodzie przeznaczonej do spożycia.

POWIATOWY POWIATOWY
SPEKTOR SANITARNY
w Jeleniej Górze

Ewa Czyżewska

Do wiadomości:

1. PWiK „Wodnik” Sp. z o.o.
Plac Piastowski 21
58-560 Ienja-Góra
2. Sekcja ŻŻ i PU /wm

