

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Przebudowa ulicy Ogińskiego w Jeleniej Górze**”.
Nr nadany przez Zamawiającego: RZ.271.32.2020.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania o następującej treści:

PYTANIE NR 1

Czy w miejscu projektowanych pkt oświetlania L1, L7, L12, L19, L25, L29, L30, L31, L32, L42, L43, L44, L45, L46, L47, L54, L55, L62, L67 należy zastosować słupy aluminiowe, anodowane w kolorze inox o wysokości 6 m z oprawą przeznaczoną do doświetlenia przejść dla pieszych oraz dodatkowy taki sam słup z drugiej strony przejścia o ile nie został tam zaprojektowany?

PYTANIE NR 2

Czy w miejscu projektowanych pkt oświetlania L1, L7, L12, L19, L25, L29, L30, L31, L32, L42, L43, L44, L45, L46, L47, L54, L55, L62, L67 należy zastosować słupy aluminiowe, anodowane w kolorze inox o wysokości 7 m z wysięgnikiem 1m, oprawą o rozsyle drogową oraz dodatkowe słupy aluminiowe, anodowane w kolorze inox o wysokości 6 m z oprawą przeznaczoną do doświetlenia przejścia – 2szt na każde przejście?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 1 i 2

Zamawiający informuje, że wszystkie słupy zastosowane na przedmiotowym zadaniu mają być aluminiowe, anodowane w kolorze inox. Wysokości słupów i rodzaj opraw ustala się następująco:

- 1) Przejście dla pieszych przez ul. Ogińskiego przy latarni L1 – ustawić dwa dodatkowe słupy z oprawami do doświetlenia przejść dla pieszych na wysięgniku 0,5 m zasilonych z linii kablowej oświetleniowej, przed przejściem dla pieszych od strony najazdu pojazdów – wysokość umieszczenia opraw 6 m.
- 2) Przejście dla pieszych przez ul. Karłowicza przy latarniach L6-7 – ustawić jeden dodatkowy słup z oprawą do doświetlenia przejść dla pieszych na wysięgniku 0,5 m zasilonej z linii kablowej oświetleniowej przed przejściem dla pieszych od strony najazdu pojazdów (od strony L6), na słupie L7 należy zamontować dodatkową oprawę do doświetlenia przejść dla pieszych na dodatkowym wysięgniku 0,5 m – wysokość umieszczenia opraw 6 m.
- 3) Przejście dla pieszych przez ul. Ogińskiego przy latarni L8 – ustawić dwa dodatkowe słupy z oprawami do doświetlenia przejść dla pieszych a wysięgniku 0,5 m zasilonych z linii kablowej oświetleniowej przed przejściem dla pieszych od strony najazdu pojazdów – wysokość umieszczenia opraw 6 m.
- 4) Przejście dla pieszych przez ul. Ogińskiego przy latarni L12 – ustawić jeden dodatkowy słup z oprawą do doświetlenia przejść dla pieszych na wysięgniku 0,5 m zasiloną z linii kablowej oświetleniowej przed przejściem dla pieszych od strony najazdu pojazdów (naprzeciw L12), na słupie L12 należy zamontować dodatkową oprawę do doświetlenia przejść dla pieszych na dodatkowym wysięgniku 0,5 m – wysokość umieszczenia opraw 6 m.
- 5) Przejście dla pieszych przez ul. Ogińskiego przy latarni L19 – ustawić dwa dodatkowe słupy z oprawami do doświetlenia przejść dla pieszych a wysięgniku 0,5 m zasilonych z linii kablowej oświetleniowej przed przejściem dla pieszych od strony najazdu pojazdów – wysokość umieszczenia opraw 6 m.
- 6) Przejście dla pieszych przez ul. Ogińskiego przy latarni L25 – ustawić jeden dodatkowy słup z oprawą do doświetlenia przejść dla pieszych na wysięgniku 0,5 m zasiloną z linii kablowej oświetleniowej przed przejściem dla pieszych od strony najazdu pojazdów (naprzeciw L25), na słupie L25 należy zamontować dodatkową oprawę do doświetlenia przejść dla pieszych na dodatkowym wysięgniku 0,5 m – wysokość umieszczenia opraw 6 m.
- 7) Przejście dla pieszych przez ul. Ogińskiego przy latarni L29 – ustawić jeden dodatkowy słup z oprawą do doświetlenia przejść dla pieszych na wysięgniku 0,5 m zasiloną z linii

kablowej oświetleniowej przed przejściem dla pieszych od strony najazdu pojazdów (po stronie L25), po przeciwnej stronie ulicy przesunąć lokalizację słupa L30 przed przejście dla pieszych i zastosować oprawę do doświetlenia przejść dla pieszych na wysięgniku 0,5 m zasiloną z linii kablowej oświetleniowej – wysokość umieszczenia opraw 6 m.

- 8) Przejście dla pieszych przez ul. Moniuszki przy latarni L31-32 –ustawić jeden słup z oprawą do doświetlenia przejść dla pieszych na wysięgniku 0,5 m zasiloną z linii kablowej oświetleniowej przed przejściem dla pieszych od strony najazdu pojazdów (w lokalizacji L31), na słupie L32 należy zamontować dodatkową oprawę do doświetlenia przejść dla pieszych na dodatkowym wysięgniku 0,5 m – wysokość umieszczenia opraw 6 m.
- 9) Przejście dla pieszych przez ul. Ogińskiego przy latarni L42 – ustawić jeden dodatkowy słup z oprawą do doświetlenia przejść dla pieszych na wysięgniku 0,5 m zasiloną z linii kablowej oświetleniowej przed przejściem dla pieszych od strony najazdu pojazdów (po stronie L42), po przeciwnej stronie ulicy przesunąć lokalizację słupa L43 przed przejście dla pieszych i zastosować oprawę do doświetlenia przejść dla pieszych na wysięgniku 0,5 m zasiloną z linii kablowej oświetleniowej – wysokość umieszczenia opraw 6 m.
- 10) Przejście dla pieszych przez ul. Ogińskiego przy latarni L47 – ustawić jeden dodatkowy słup z oprawą do doświetlenia przejść dla pieszych na wysięgniku 0,5 m zasiloną z linii kablowej oświetleniowej przed przejściem dla pieszych od strony najazdu pojazdów (po stronie L47), po przeciwnej stronie ulicy w miejscu lokalizacji słupa L45 ustawić słup i zastosować oprawę do doświetlenia przejść dla pieszych na wysięgniku 0,5 m zasiloną z linii kablowej oświetleniowej – wysokość umieszczenia opraw 6 m.
- 11) Przejście dla pieszych przez ul. Bacewicz przy latarni L54-55 –ustawić jeden słup z oprawą do doświetlenia przejść dla pieszych na wysięgniku 0,5 m zasiloną z linii kablowej oświetleniowej przed przejściem dla pieszych od strony najazdu pojazdów (w lokalizacji L54), na słupie L55 należy zamontować dodatkową oprawę do doświetlenia przejść dla pieszych na dodatkowym wysięgniku 0,5 m – wysokość umieszczenia opraw 6 m
- 12) Przejście dla pieszych przez ul. Ogińskiego przy latarni L62 – ustawić dwa dodatkowe słupy z oprawami do doświetlenia przejść dla pieszych na wysięgniku 0,5 m zasilonych z linii kablowej oświetleniowej, przed przejściem dla pieszych od strony najazdu pojazdów – wysokość umieszczenia opraw 6 m.

Dodatkowo informujemy, że w zakresie pkt oświetleniowych L7, L12, L25, L32 i L55 należy zastosować słupy i oprawy do oświetlenia dróg, a oprawy do doświetlenia przejść dla pieszych mają być zamontowane dodatkowo na mniejszej wysokości i na krótszych wysięgnikach.

Pozostałe pkt. oświetleniowe w tym L43, 44, 46, 67 należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym i Opisem przedmiotu zamówienia TOM III SIWZ jak dla oświetlenia drogowego.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Mariola Jakubów

Przewodniczący komisji przetargowej