




Jelenia Góra, 21 sierpnia 2020 roku

PA.0003.29.2020

Pani Anna Bałkowska

**Radna Rady Miejskiej
Jeleniej Góry**

Odpowiadając na Pani interpelację z dnia 18.08.2020 r. w sprawie naprawy dachu altany usytuowanej nad stawem w Parku Norweskim informuję, że podczas szczegółowych oględzin dachu altany z użyciem drabiny i podnośnika, stwierdzono początki korozji niektórych elementów drewnianych dachu, co dawało efekt w postaci przecieków, np. podczas bardziej obfitych opadów deszczu. Z tego względu, planowane jest wykonanie prac z zakresu konserwacji lub wymiany ww. elementów dachu, w terminie do końca października 2020 roku.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
JELENIEJ GÓRY

Janusz Lyczko
Zastępca Prezydenta Miasta

Sprawę prowadzi:
insp. Witold Kalinowski
tel.: +48 75 75 46 318

Do wiadomości:

- 1) Pan Wojciech Chadży – Przewodniczący Rady Miejskiej Jeleniej Góry
- 2) Biuro Rady Miejskiej
- 3) aa