

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **„Przebudowa boiska sportowego wraz z przebudową muru oporowego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Jeleniej Górze ul. 1-go Maja”**.

Nr nadany przez Zamawiającego: RZ.271.37.2020.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęło zapytanie o następującej treści:

PYTANIE NR 1

Wśród dokumentów dla nawierzchni ze sztucznej trawy Zamawiający wymaga przedstawienia aktualnego badania na zgodność z normą PN EN 14877. Pragniemy zauważyć, że norma ta odnosi się do nawierzchni poliuretanowych. Normą obowiązującą dla nawierzchni ze sztucznej trawy jest norma EN 15330-1.

W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu z przedstawienia „aktualnego badania na zgodność z normą PN EN 14877” na zapis dopuszczający przedstawienie aktualnego badania na zgodność z normą EN 15330-1.

ODPOWIEŹ NA PYTANIE NR 1

Zamawiający zmienia Projekt Budowlany- „część architektoniczno – konstrukcyjna” - pkt 1.3 oraz STWIORB – „Nawierzchnie utwardzone” - pkt 2 ppkt 2.6 w zakresie nawierzchni ze sztucznej trawy, która ma być zgodna z Normą PN-EN 15330-1:2014-02.

W związku z powyższym należy przedstawić „aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014-02”

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Mariola Jakubów

Przewodniczący komisji przetargowej