

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Budowa ronda przy ulicy Rataja i Cieplickiej w Jeleniej Górze.**
Nr nadany przez Zamawiającego IZP-Z.271.30.2015.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania o następującej treści:

PYTANIE NR 1

„Czy Zamawiający wymaga na w/w. zadaniu, zastosowania rur i kształtek kamionkowych kielichowych glazurowanych DN300 mm systemu C z uszczelką EPDM, produkowanych zgodnie z normą PN EN 295.”

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 1

Tak, zgodnie z projektem budowlanym.

PYTANIE NR 2

„Czy Zamawiający na przedmiotowej inwestycji w celu minimalizacji liczby złączy wymaga zastosowania rur kamionkowych w odcinkach 2,5m”.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 2

Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur kamionkowych z w odcinkach 2,5 m.

PYTANIE NR 3

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie warstwy ścieralnej SMA 11 gr. 5 cm zamiast warstwy ścieralnej SMA 8 gr. 5 cm?”

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 3

Zamawiający informuje, że na tym etapie postępowania nie ocenia zastosowania rozwiązań równoważnych. Sposób zastosowania rozwiązań równoważnych został opisany w pkt. III ppkt. 4 i 5 Tomu III SIWZ.


PYTANIE NR 4

„Czy Zamawiający zapewni nadzór autorski na zadanie będące przedmiotem zamówienia?”

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 4

Zamawiający zapewni nadzór autorski na przedmiotowym zadaniu.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie oraz zmiany stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.


.....
Mariola Jakubow
Przewodniczący Komisji Przetargowej