Inwestycja	Przebudowa obiektów zabytkowych budynek głowny - A, budynek gospodarczy - B, altana - C) wraz z zagospodarowaniem terenu		Data: V 2013
Adres inwestycji	dz. nr ew. 5/12, 5/15, obręb 0080, jednostka ewidencyjna: 026101_1 Miasto Jelenia Góra, al. Jana Pawła II 18, 58-500 Jelenia Góra		Nr rys. A-PB-A7
Inwestor	Miasto Jelenia Góra		Skala: 1:50
Adres Inwestora	Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra		Branża/Etap ARCH / PB
Temat rysunku	Przekrój A-A		
Projektant	mgr inż. arch. Iwonna Wenclus - Kowalska	Nr uprawnień: nr upr. 217/74 ŁW	Podpis:
Sprawdzający	mgr inż. arch. Piotr Zaborowski	Nr uprawnień: nr upr. GP.IV.7342(56)94	Podpis:
Asystent	inż. Dorota Nowak		Podpis:

PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO"

-3.95–poziom istniejący
P.3
-3.36
-3.00 – poziom projektowany
P.1
S.1.
-2.90
-2.79
S.1.
P.2
-0.70
-0.72
4x18x29
+0.00=346.74
P.6
P.5
P.6
1/x18x30
-1.46
+2.19
10x20x30
10x20x30
+4.22
P.4
P.4
P.4
+6.2
10x20x30
Mocowanie wg proj. konstr.
+8.04
16x17x28
+10.76
Podciąg wg proj. konstrukcji
4x17x28
Płyta g-k ogniochronna
+11.44
S.2
P.4
D.1
Projektowane okna połaciowe oddymiające
+17.20

0PIS PROJEKTOWANYCH PODŁÓG

P.1.	Demontaż istniejącej posadzki
	Płytki ceramiczne na kleju 2 cm
	Wylewka cementowo
	zbrojona przeciwskurczowo 5 cm
	izolacja przeciwwilgociowa
	Styropian 3 cm
	Folia 2x
	Płyta żelbetowa–wg projektu konstrukcji
	Folia
P.2.	Demontaż wtórnej posadzki (ok.10 cm)
	Płytki ceramiczne na kleju 2 cm
	Wylewka cementowa 3 cm
	Styropian 3 cm
	izolacja przeciwwilgociowa
	Wylewka samopoziomująca 2 cm
	Istniejące wyrównane podłoże
P.3.	Demontaż podwyższenia 1 (ok. 90 cm)
	Demontaż podwyższenia 2 (ok. 60 cm)
	Podłoga technizna o wys. całkowitej 55 cm
	wg wyboru użytkownika
	Wylewka cementowa – zbrojona 5 cm
	Folia
	wełna mineralna 5 cm
	izolacja przeciwwilgociowa
	Istniejące wyrównane podłoże (ew. chudy beton) – w miejscach po demontażu
P.4.	Demontaż istniejącego parkietu i deseń
	Usunięcie istniejącej zaprawki
	Parkiet na klej 2,5 cm
	Wylewka grunt.ująca 0,5 cm
	Płyta OSB – 2,2 cm (niezapalna)
	Uzupełnienie przestrzeni między belkami
	stropowymi wełna mineralna
P.5.	Demontaż istniejących desek
	Usunięcie istniejącej zaprawki
	Posadzka przemysłowa 2 cm
	izolacja akustyczna
	Płyta OSB – 2,2 cm (niezapalna)
	Uzupełnienie przestrzeni między belkami
	stropowymi wełna mineralna
	Wzmocnienie stropu wg. projektu konstrukcji – elementy stalowe
P.6.	Demontaż istniejących parkietów
	Parkiet na klej 2,5 cm
	Wylewka grunt.ująca 0,5 cm
	Istniejący strop–płyty żelbetowe drążone

0PIS PROJEKTOWANYCH PODŁÓG

S.1.	Gładź na siatce
	Płyta g–k ogniochronna EI60
	Wełna mineralna 5 cm
	Istniejące ściana – zbity tynk
	Płytki ceramiczne na pŕycie G–K
	Płyta g–k ogniochronna EI60
S.2.	Gładź gipsowa
	Płyta g–k ogniochronna EI60
	konstrukcja stalowa z wypełnieniem wełna mineralna
	Folia
	Płyta g–k ogniochronna EI60
0PIS WARSTW DACHU	
D.1.	Dachówka z łatami i kontrłatami
	Folia paroprzepuszczalna
	szczelina wentylacyjna 2 cm
	wełna mineralna 20 cm
	Istniejące krokwie, oraz uzupełnienie
	wysokości z belieczek drewnianych
	poziocio
	płyta g–k na rusztcie drewnianym

UWAGA !
ZASTOSOWAC SYSTEMY ZABEZPIECZAJĄCE STROPY DO KLASY REI60.
W PRZYPADKU STROPU NAD PARTERE M ZABEZPIECZENIE SYSTEMOWE TYLKO OD STRONY POSADZKI 1 PIĘTRA (Z UWAGI NA SZTUKATERIĘ BEDACA POD OCHRONA KONSERWATORSKĄ).