

Jelenia Góra, 17.11.2020 r.

MZDiM-P.271.14.2020

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Przebudowa ulicy Świętojańskiej i odcinka ulic: Drzymały i Flisaków**  
Nr nadany przez Zamawiającego: MZDiM-P.271.14.2020

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęło zapytanie o następującej treści:

#### **PYTANIE NR 1**

*Proszę o wyjaśnienie jakie wymagania techniczne mają spełniać oprawy oświetlenia ulicznego LED przewidziane do realizacji zadania np. czy mają być wyposażone w system monitoringu i zarządzania zdalnego opraw.*

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1**

Zamawiający nie wymaga zainstalowania systemu sterowania, jednakże oprawy powinny być wyposażone w gniazda umożliwiające montaż tego systemu w przyszłości .

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

**Dyrektor**  
**Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów**  
**Piotr Cichowski**