



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W JELENIEJ GÓRZE
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jeleniej Górze

58-500 Jelenia Góra, ul. Kasprowicza 17,

e-mail: psse.jeleniagora@pis.gov.pl; adres witryny internetowej: psse.jgora.ibip.wroc.pl

Infolinia GIS +48 22 25 00 115

REGON 000313779

NIP 611-10-96-868



AB 682
Oddział Laboratoryjny
Certyfikat akredytacji
PCA AB 682
Zakres akredytacji:

Środki spożywcze

- fizykochemiczne badania środków spożywczych
- mikrobiologiczne badania środków spożywczych

Woda

- **fizykochemiczne badania:** azotyny, azotany, amonowy jon, amoniak, żelazo ogólne, twardość ogólna, wapń, magnez, pH, mętność, przewodność elektryczna właściwa; chlorki, indeks nadmanganianowy, barwa, fluorki, siarczany, mangan, glin, arsen, antymon, chrom ogólny, kadm, ołów, miedź, nikiel, cynk, sód, potas, rtęć; trichlorometan, tribromometan; bromodichlorometan; dibromochlorometan; trichloroeten; tetrachloroeten; tetrachlorometan; 1,2-dichloroetan
- **mikrobiologiczne badania:** ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C i 36°C, liczba enterokoków, bakterie z grupy coli, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Clostridium perfringens*, Gronkowce koagulazo-dodatnie, *Legionella*, *Legionella pneumophila*;
- **metale:** mangan, arsen, chrom ogólny, glin, cynk, kadm, ołów, miedź, nikiel, sód, potas, antymon, rtęć;
- **pobieranie próbek wody** pobieranie próbek wody do badań mikrobiologicznych;

Mikrobiologia lekarska

- *Salmonella* spp. i *Shigella* spp.

Środowisko pracy

- hałas,
- pył frakcja wdychalna,
- pył frakcja respirabilna,
- wibracja ogólna,
- wibracja miejscowa

HK.9011.3.2.2021.IAP



00003148536

Numer: 0.5715.2021

Data: 2021-02-08

Wydział: GK

Jelenia Góra, dnia 29 stycznia 2021 roku

Prezydent Miasta Jeleniej Góry

58-500 Jelenia Góra

Plac Ratuszowy 58

Dotyczy: oceny jakości wody wodociągu miejskiego za rok 2020

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 59 z późn.zm.) oraz § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017, poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze przesyła ocenę jakości wody wodociągu publicznego na terenie miasta Jelenia Góra za rok 2020.

Na podstawie otrzymanych sprawozdań z badań próbek wody pobranych w wybranych punktach monitoringowych z sieci wodociągowej pobranych w ramach kontroli wewnętrznej, analizy podejmowanych działań naprawczych oraz sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli Inspekcji Sanitarnej i prowadzonego nadzoru nad jakością wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze dokonał oceny jakości wody pod względem przydatności do spożycia przez ludzi w miejskim wodociągu.

Aktualizacja na dzień 08.01.2021 r.

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

strona 1 z 2

Nazwa wodociągu	Nazwa ujęcia	Ilość prób zbadanych w zakresie składu mikrobiologicznego	Ilość prób zdyskwalifikowanych ze względu na skład mikrobiologiczny	Ilość prób zbadanych w zakresie składu fizyczno-chemicznego	Ilość prób zdyskwalifikowanych ze względu na skład fizyczno-chemiczny
Jelenia Góra	Grabarów	46	0	46	0
	Sosnówka Zalew	48	0	48	0
	Leśniczówka	17	0	17	0
	Kamienna Wieża	14	0	15	3
	Razem	125	0	126	3

Po przeanalizowaniu danych dotyczących przebadanych próbek z sieci wodociągowej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze stwierdza:

Warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu sieciowym w **Jeleniej Górze**. W zakresie składu fizyczno-chemicznego stwierdzono niezgodności z normami sanitarnymi w strefie zaopatrzenia „Kamienna Wieża” w 2 próbkach stwierdzono zaniżony odczyn pH. Na zarządcę wodociągu nałożony jest obowiązek doprowadzenia jakości wody do obowiązujących norm sanitarnych w zakresie odczynu pH. Ponadto w 1 próbce stwierdzono zwiększoną zawartość chloroformu i żelaza. Prowadzono postępowanie administracyjne dotyczące doprowadzenia jakości wody w zakresie tych parametrów do wymaganych norm sanitarnych. Działania podjęte przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne spowodowały poprawę jakości wody, co potwierdziły wyniki badań.

W zakresie składu mikrobiologicznego wszystkie przebadane próbki były prawidłowe. Ponadto przedsiębiorstwo PWiK „Wodnik” przeprowadziło badania radonu w wodzie przeznaczonej do spożycia. W jednej próbce wody pochodzącej z ujęcia „Grabarów” stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej aktywności radonu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi tj. 238,97 Bq/l. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przy takiej wartości należy dalej badać aktywność radonu z częstotliwością 1 raz w roku, co pozwoli na podjęcie właściwych działań w celu obniżenia aktywności radonu w wodzie przeznaczonej do spożycia.

Do wiadomości:

1. PWiK „Wodnik” Sp. z o.o.
Plac Piastowski 21
58-560 lenia Góra
2. Sekcja ŻŻ i PU /wm

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Jeleniej Górze
Ewa Czyżewska