

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr
0050.849.2021.VIII
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 25 marca 2021 roku

PODSTAWOWE NORMY ZUŻYCIA PALIW PŁYNNYCH DLA POŻARNICZYCH
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH EKSPLOATOWANYCH W JEDNOSTKACH
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH MIASTA JELENIA GÓRA.

l.p	MARKA	TYP	Rodzaj paliwa	Na stanie	Norma zuż. paliwa na 100km	1 godzina pracy silnika na postoju
1	TOYOTA	HILUX	ON	OSP ul. Wiejska 85b	8,7	
2	MERCEDES - BENZ	Atego	ON	OSP ul. Wiejska 85b	28	0,14
3	MERCEDES - BENZ	Atego	ON	OSP ul. Cieplicka 168a	28	0,14
4	MERCEDES	Sprinter 313	ON	OSP ul. Cieplicka 168a	13,7	
5	MERCEDES	Sprinter 313	ON	OSP UL. Myśliwska 4a	13,5	

NORMY PALIWOWE DLA SPRZĘTU SILNIOWEGO BEDĄCEGO
W DYSPOZYCJI OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH MIASTA JELENIA GÓRA.

Ochotnicza Straż Pożarna w Jeleniej Górze ul. Wiejska 85b			
Lp.	Marka i typ sprzętu	Rodzaj paliwa	Norma eksploatacyjna na 1 godz. pracy w litrach
1	NIAGARA pływająca GXV160 K1N15	PB	0,93
2	Motopompa Polonia PO – 5		10,00
3	Zespół prądotwórczy CLICK-2800R, EH 17, 2,5KW		1,23
4	Motopompa SUBARU PTX 301 ST		1,43
5	Pilarka STIHL MS 280- I		1,00
6	Motopompa M 8/8-1		7,50
7	Motopompa PO 50		1,43
8	Pilarka Stihl MS 362		1,60
9	Agregat prądotwórczy GEKO 2801		1,50
10	Wentylator oddymiający Honda G x 200		1,70
11	Motopompa M-4/2 NIAGARA		1,20
12	Pompa Honda WT30X		2,80
13	Przecinarka do stali betonu TS 420 STIHL		1,30
14	Pilarka spalinowa MS 441 STIHL		0,78
15	Agregat pompowy na przyczepie 150 HL – 15 BS STIM S21		4,33

Ochotnicza Straż Pożarna Jelenia Góra – Sobieszów ul. Cieplicka 168 A

Lp.	Marka i typ sprzętu	Rodzaj paliwa	Norma eksploatacyjna na 1 godz. pracy w litrach
1	Agregat prądotwórczy ZP-5-1/230	PB	2,4
2	Motopompa pływająca NIAGARA		0,93
3	Pilarka spalinowa HV 55 HUSQVARNA		1
4	Agregat prądotwórczy 6400 ED - A/HHBA		3,89
5	Wentylator oddymiający PO-5 Honda G x 200		1,7
6	Motopompa M-4/2 NIAGARA		1,2
7	Pompa Honda WT30X		2,8
8	Pilarka spalinowa MS 880 STHIL		1,3
9	Pilarka spalinowa MS 440 STHIL		0,78
10	Przecinarka do stali betonu TS 420 STHIL		0,71
11	Pilarka łańcuchowa STIHL MS 462 CMR		1
12	Pilarka łańcuchowa STIHL MS 291		0,8
13	Pilarka łańcuchowa STIHL MS 231		0,7

Ochotnicza Straż Pożarna w Jagniątkowie ul. Myśliwska 4A

Lp.	Marka i typ sprzętu	Rodzaj paliwa	Norma eksploatacyjna na 1 godz. pracy w litrach
1	Pilarka STIHL MS 362	PB	1,6
2	Agregat prądotwórczy FOGO 6540E		3,7
3	Motopompa pływająca Niagara		0,93
4	Motopompa SUBARU PTX 301 ST		1,43
5	Motopompa PO-5 M 8/8		10,0
6	Zespół prądotwórczy CLICK-2800R, EH 17, 2,5KW		2,00