



Oznaczenia:

-----	Instalacja C.O. powrót	Parametry pracy instalacji 90°C/70°C
-----	Instalacja C.O. zasilanie	

Instalacja C.O. powrót

ראשיתית בדרך מסודרת

Oznaczenie grzejników VNH CosmoNova

Numer
pomieszczenia

Nastawa

Moc odbiornika —	$\Phi=1005 \text{ W}$
------------------	-----------------------

Typ grzejnika — 21kW/600
720 mm

— Długość grzejnika

Oznaczenie arzeini

Oznaczenie grzejników Zender Charleston Completo

Numer
pomieszczenia

Nastawa

Moc odbiornika —	$\Phi = 1400 \text{ W}$
------------------	-------------------------

Typ grzejnika — C 3060
23 e

— ilość elementów

Oznaczenie arzeinika na rzucie

Oznaczenie grzejników Laurens Fleurie

Numer —
pomieszczenia —
Nastawa

Мощность —	$P=1400 \text{ W}$
------------	--------------------

FL/60_6
480x760x250

długość

— Oznaczenie grzejnika na rzucie

RZUT PODDASZA

BIURO PROJEKTOWE
58-500 Jelenia Góra, ul. Mickiewicza 25B
tel. (075) 64 17 955, fax (075) 64 17 954

Forum-Projekt

Obiekt	BUDYNEK URZĘDU MIASTA – RATUSZ WYMIANA INSTALACJI C.O.			
Adres	Urząd Miasta 58–500 JELENIA GÓRA, ul. Plac Ratuszowy 58			
Tytuł rysunku	RZUT PODDASZA - INSTALACJA C.O.			
Inwestor	MASTO JELENIA GÓRA 58–500 JELENIA GÓRA, Plac Ratuszowy 58			
Projektant	mgr inż. Mariusz Waśniowski		108/DOŚ/06 Upr. w spec. IS	
Supervizorzy	mgr inż. Ryszard Mundyk		1217/83 JG Upr. w spec. IS	
Stadium PW	mgr inż. Mariusz Niebudek		Podpis	
	Branża	IS.	Skala	1:100
	Data	08.2011	Wzr. rej.	PW/1220/11
			Wzr. rys.	IS/4