

IZP.271.53.5.2015

wg rozdzielnika

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przygotowanie pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu „Senior-WIGOR” przy ul. Wiejskiej 29 w Jeleniej Górze.

Nr nadany przez Zamawiającego IZP.271.53.2015

Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie nr 1:

„Czy istniejąca klatka schodowa spełnia wymogi p.poż (odległość pomiędzy pochwydami 120cm, spocznik o szer. 150cm)?”

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Obiekt posiada funkcję obiektu użyteczności publicznej. Parter, który jest przedmiotem opracowania jest obecnie nie użytkowany. Na I piętrze mieszczą się organizacje pożytku publicznego. Klatka schodowa nie jest przewidziana do przebudowy.

Pytanie nr 2:

„Czy w wycenie należy uwzględnić doprojektowanie windy?”

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Windy nie należy uwzględniać w dokumentacji projektowej, gdyż dokumentacja projektowa obejmuje parter natomiast należy przewidzieć bezpośrednie wyjście z budynku na teren ogrodu.

Pytanie nr 3:

„Czy w wycenie należy uwzględnić zaprojektowanie węzła c.o. lub kotłowni?”

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Nie należy uwzględniać węzła c.o. ani kotłowni, lecz zaprojektować wpięcie do istniejącego systemu ogrzewania uwzględniając osobne opomiarowanie.

Pytanie nr 4:

„Czy w wycenie należy ująć przyłącza (woda, kanalizacja sanitarna, c.o. lub gaz)?”

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Nie należy ujmować przyłączy do budynku, lecz włączenie do istniejących sieci uwzględniając oddzielne opomiarowanie (energia elektryczna, woda, c.o., gaz.)

Pytanie nr 5:

„Czy w wycenie należy zawrzeć instalacje stałoprądowe (p.poż., oddymianie, instalację przywoławczą, telewizję przemysłową, RTV, komputerową)?”

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Należy zaprojektować zgodnie z warunkami technicznymi dla tego typu obiektów. Minimalne warunki – standardy określone są: w programie wieloletnim „SENIOR-WIGOR” (MP z dnia 13.04.2015) oraz Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.12.2010 w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U.z 17.12.2010 z późn. zm.).

Należy zaprojektować m.in. instalację dla obiektu zakwalifikowanego do strefy ZL2, komputerową, RTV.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie oraz sprostowania, stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

p.o. NACZELNIKA
Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych

Maria Jakubów
Maria Jakubów