Wentylator wyciągowy o wydajności od 50-95m3/h wyposażony w klapę zwrotną, opóźnienie czasowe, regulowany czujnik wilgotności

Zgodnie z zaleceniem zawartym w opnii kominiarskiej (załączona do przedmiotowego opracowania) należy usunąć rurę z przewodu kominowego o długości ok3,8m

Na kanale zamontować kratkę wentylacyjną o wymiarach 14x21cm. Kratkę montować w stropie podwieszanym

NAWIEWNIK DKIENNY STRUMIEŃ 5-29 m3/h

Wykonać kanał wentylacji wywiewnej z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju 14x21cm. Kanał zaizolować wełną mineralną o gr. 3cm. Kanał prowadzić w przestrzeni stropu podwieszanego. Na kanale zamontować kratkę wentylacyjną o wymiarach 14x21cm. Kratkę montować w stropie podwieszanym

Z uwagi, iż istniejący kanał o nr 31 nie jest wyprowadzony ponad dach należy wykonać jego wyprowadzenie na wysokość 1,2m ponad połać dachu. Kanał wykonać z cegły klinkierowej oraz wykonać obróbki blacharskie (szczegóły w branży arch.-budowlanej)

Kanał dwuścienny Ø100 mm/160mm wentylacji wywiewnej, ocieplony wełną mineralną gr. 3cm. Kanał prowadzić w przestrzeni stropu podwieszanego

Zdemontować istniejący wentylator dachowy zamontowany na kanale wentylacyjnym nr 27 ponad dachem

K1-Cu 9,5 Cu 6,35

Wykonać kanał wentylacji wywiewnej z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju 14x21cm. Kanał zaizolować wełną mineralną o gr. 3cm. Kanał prowadzić w przestrzeni stropu podwieszanego. Na kanale zamontować kratkę wentylacyjną o wymiarach 14x21cm. Kratkę montować w stropie podwieszanym

h=432

Wykonać kanał wentylacji wywiewnej z pustaków ceramicznych o średnicy wewnętrznej 150mm (wymiary pustaka wentylacyjnego (188x188x250) pomiędzy kondygnacją parteru a, I piętra – wpiąć do istniejącego kanału wentylacyjnego murowanego nr 16 (kanał odcinek 16-16'). Kanał prowadzić w bruździe ściennej. Z uwagi, iż istniejący kanał o nr 16 nie jest wyprowadzony ponad dach należy wykonać jego wyprowadzenie na wysokość 1,2m ponad połać dachu. Kanał wykonać z cegły klinkierowej oraz wykonać obróbki blacharskie (szczegóły w branży arch.-budowlanej)

Kratka wentylacyjna Ø125mm. Kratka wykonana z aluminium, od strony wewnętrznej wysposażona w siatkę nierdzewną o oczkach 12x12 mm. Kolorystyka biała zamontowana w stropie podwieszanym

Na kanale zamontować kratkę wentylacyjną o wymiarach 14x21cm. Kratkę montować w stropie podwieszanym

okno kasowe

Kanał dwuścienny Ø125mm/200mm wentylacji wywiewnej, ocieplony wełną mineralną gr. 3m, Dodatkowo kanał zabudować płytami G-K przeznaczonymi do pomieszczeń suchych (płyty typu A)

Wykonać kanał wentylacji wywiewnej z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju 14x21cm. Kanał zaizolować wełną mineralną o gr. 3cm. Kanał prowadzić w przestrzeni stropu podwieszanego. Na kanale zamontować kratkę wentylacyjną o wymiarach 14x21cm. Kratkę montować w stropie podwieszanym

9 8 7 Wentylator wyciągowy o wydajności od 50-95m3/h zblokowany z wentylatorem nawiewnym

Kratka wentylacyjna Ø125mm na zewnątrz budynku. Kratka wykonana z aluminium, od strony wewnętrznej wysposażona w siatkę nierdzewną o oczkach 12x12 mm. Kolorystyka w nawiązaniu do kolorystyki ściany zewnętrznej

URZADZENIA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNEJ:
1 - filtr kanałowy o średnicy 125mm
2 - wentylator kanałowy o średnicy 125mm wydajność regulowana do max. 280m3/h
3 - przepustnica kanałowa o średnicy125 z płynie zmianą średnicy kryzy
4 - nagrzewnica kanałowa elektryczna o średnicy 125mm i mocy 900W

Klimatyzator typu Split

Jednostka wewnętrzna ze sterownikiem przewodowym
Wydajność chłodnicza min 2,0kW, max - 2,5 kW
Podłączenie ciecz / gaz - ø 6,35 mm / ø 9,5 mm
Jednostka zewnętrzna usytuowana na dachu buynku

Jednostka wewnętrzna ze sterownikiem przewodowym
instalacji klimatyzatora - jednostka naścienna

Na kanale zamontować kratkę wentylacyjną o wymiarach 14x21cm. Kratkę montować w stropie podwieszanym

Wykonać kanał wentylacji wywiewnej z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju 14x21cm. Kanał zaizolować wełną mineralną o gr. 3cm. Kanał prowadzić w przestrzeni stropu podwieszanego. Na kanale zamontować kratkę wentylacyjną o wymiarach 14x21cm. Kratkę montować w stropie podwieszanym

Zdemontować istniejący wentylator dachowy zamontowany na kanale wentylacyjnym nr 23 ponad dachem

Na kanale zamontować kratkę wentylacyjną o wymiarach 14x21cm. Kratkę montować w stropie podwieszanym

Na kanale zamontować kratkę wentylacyjną o wymiarach 14x21cm. Kratkę montować w stropie podwieszanym

LUK MEDIA PROJEKT
mgr inż. Joanna Szpinek
ul. Kasztelańska 60, 58-316 Wałbrzych

Projektant:	mgr. inż. Łukasz Szpinek	82/DOŚ/08	
Asystent:			

Zadanie:	Remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Okrzei 10 w Jeleniej Górze (działka nr 19/6 obręb nr 0028, 28NE)
Inwestor:	Urząd Miasta Jelnia Góra Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra
Tytuł rys.:	RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACYJNA, INSTALACJA KLIMATYZATORA

Data: 08.2015r.
Stadium: PB
Skala: 1:100
Nr rys.: 5

Zastrzega się wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej