

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Sudeckiej w Jeleniej Górze (cmentarz „nowy”) etap II - Zadanie I: rowy odwadniające.**  
Nr nadany przez Zamawiającego IZP-Z.271.52.2015.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęło zapytanie o następującej treści:

### PYTANIE NR 1

*„W nawiązaniu do przedmiotowego przetargu na wykonanie prac związanych z prawidłowym odwodnieniem cmentarza w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej zwracam się z zapytaniem.*


*W instrukcji dla wykonawców czytamy, że zarurowanie rowu RA oraz rowu przydrożnego przy ulicy Strumykowej ma zostać wykonane przy pomocy elementów żeliwnych. Natomiast w projekcie znajdujemy informację wyłącznie o kanałach betonowych.*

*Proszę o sprecyzowanie, jakie elementy należy wycenić.”*

### ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 1

Zamawiający informuje, że omyłkowo w Tomie III SIWZ zostało wpisane, iż zarurowania należy dokonać przy pomocy elementów żeliwnych. Do wyceny należy przyjąć elementy zgodnie z dokumentacją projektową.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie oraz zmiany stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

  
.....  
Mariola Jakubów  
Przewodniczący Komisji Przetargowej